



Město MILOVICE

nám. 30. června 508, Milovice, PSČ 289 23
tel. 325 517 111, email: podatelna@mesto-milovice.cz
Oddělení investic a rozvoje
jako veřejný zadavatel

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 2 v rámci zadávacího řízení níže uvedené veřejné zakázky

| | |
|-------------------------|--|
| Název zadavatele: | Město Milovice, IČO 00239453, územní samosprávný celek |
| Sídlo zadavatele: | nám. 30. června 508, 289 24 Milovice-Mladá |
| Název zakázky: | „Oprava komunikace Vrutická, Milovice“ |
| Druh veřejné zakázky: | veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce |
| Druh zadávacího řízení: | Vzhledem k předpokládané hodnotě zakázky se, dle ustanovení § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „ZZVZ“), jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu. Zakázka je zadávána v souladu s článkem II., kategorií III. vnitřního předpisu zadavatele, tj. Směrnicí města Milovice č. 3/2024 Pro zadávání veřejných zakázek městem Milovice a jeho příspěvkovými organizacemi, (dále jen „Směrnice“) s dodržением ustanovení § 6 ZZVZ, tj. zásad transparentnosti, přiměřenosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. |

Dotaz č. 1

- 1) V soupisu prací chybí položky týkající se odstranění plochy sanace k oddílu 58 opravy dožilého povrchu tj. min. položky

11 K 581131115 Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB I tl 200 mm m2 410

Žádáme Zadavatele o doplnění položek zemních prací a poplatku za skládku.

Odpověď

Ad 1) nepředpokládá se bourání, pouze doplnění tam, kde „chybí“

Dotaz č. 2

- 2) V soupisu prací se nachází níže uvedené položky týkající se zřízení geotextilie pro filtraci a separaci

3 K 213141111 Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š m2 4.100,000 0,00 CS ÚRS 2023 02
do 3 m
4 M 69311225 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 100g/m2 m2 4.856,450 0,00 CS ÚRS 2023 02

V technické zprávě je však uvedeno doplnění geosyntetika typu například „POLYFELT“ tj. geomřížoviny.

Žádáme Zadavatele o změnu položek odpovídající technickému charakteru položky.

Odpověď

Ad 2) upravena specifikace v soupisu VV

Dotaz č. 3

- 3) V technické zprávě je uvažováno u podkladní vrstvy ACP 16 s tloušťkou 60mm avšak v ve vzorovém řezu je uvažováno s tloušťkou 50-60mm a v soupisu prací je uvažováno s tloušťkou 50mm.


Žádáme Zadavatele o sjednocení tloušťek vrstev.

Odpověď

Ad 3) doplněno do soupisu VV „50 – 60“ mm s ohledem na stávající stav a nerovnost povrchu nelze jasně definovat tloušťku

Dotaz č. 4

- 4) V technické zprávě i soupisu prací je uvažováno s vyrovnávkou 20% plochy avšak ze vzorového řezu plyne celoplošná vyrovnávka.



Pro celoplošnou vyrovnávku stávající vrstvy není dle zkušeností uchazeče uvažováno se správným druhem směsi. Při rekonstrukci panelových ploch či CB se standardně využívá kompenzační směsi typu SAL, která jednak slouží k vyrovnání pokladu a lépe přenáší případné deformace způsobené nehomogenním podložím.

Žádáme Zadavatele o jednoznačné stanovení ploch a tloušťky pro vyrovnávku a případnou změnu použité asfaltové směsi k vyrovnání stávajícího podkladu.

Odpověď

Ad 4) 20% plochy je v pořádku. Návrh vyrovnávky plochy zůstává ve stávajícím návrhu vrstev. Vrstva SAL se neuvažuje.

Dotaz č. 5

Chtěla bych Vás požádat o vysvětlení množství u níže uvedených položek soupisu prací na akci "Oprava komunikace Vrutická, Milovice".

| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady | MJ | Množství |
|---|-------------|---|----|------------|
| 1 | K 030001000 | Zařízení staveniště | % | 44 587,040 |
| 2 | K 070001000 | Provozní vlivy | % | 44 587,040 |
| 3 | K 080001000 | Další náklady na pracovníky doprava zaměstnanců | % | 44 587,040 |

Odpověď

Ad 5) upravena specifikace v soupisu VV

Na základě vznesených dotazů se lhůta pro podání nabídek prodlužuje.

Lhůta pro podání nabídek končí 8.7.2024 (pondělí) v 11 hodin v sídle zadavatele, tj. podatelna MÚ Milovice.

V Milovicích dne 26.06.2024

Město Milovice
Oddělení investic a rozvoje
nám. 30 června 508
289 24 Milovice - Mladá /Z/

Ing. Lucie Neuholdová
projektový manažer oddělení investic

