



Město MILOVICE

nám. 30. června 508, Milovice, PSČ 289 23
tel. 325 517 111, email: podatelna@mesto-milovice.cz
Oddělení investic a rozvoje
jako veřejný zadavatel

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č.1

v rámci zadávacího řízení níže uvedené veřejné zakázky

Název zadavatele:	Město Milovice, IČO 00239453, územní samosprávný celek
Sídlo zadavatele:	nám. 30. června 508, 289 24 Milovice-Mladá
Název zakázky:	„Oprava křižovatky ulic Italská a U Rozvodny“
Druh veřejné zakázky:	veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce
Druh zadávacího řízení:	Vzhledem k předpokládané hodnotě zakázky se, dle ustanovení § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „ZZVZ“), jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu. Zakázka je zadávána v souladu s článkem II., kategorií III. vnitřního předpisu zadavatele, tj. Směrnicí města Milovice č. 3/2024 <i>Pro zadávání veřejných zakázek městem Milovice a jeho příspěvkovými organizacemi</i> , (dále jen „Směrnice“) s dodržением ustanovení § 6 ZZVZ, tj. zásad transparentnosti, přiměřenosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.

Informace k plánovanému doplnění a vysvětlení zadávací dokumentace

Dne 29.1.2025 byl doručen email s dotazy k veřejné zakázce ve znění:

Dotaz č.1: Ve výzvě k podání nabídky je odkaz na znalecký posudek a textovou část projektové dokumentace. Můžeme požádat o poskytnutí těchto dokumentů?

Odpověď č.1: Tyto dokumenty budou zveřejněny na portálu veřejných zakázek E-ZAK.

Dotaz č.2: Jakým způsobem bude účetně provedeno odkoupení vytěžených žulových kostek? Bude to na základě samostatné faktury mimo rámec veřejné zakázky?

Odpověď č.2: Žulové kostky budou odkoupeny zhotovitelem dle znaleckého posudku, který bude zveřejněn. Tato fakturace proběhne mimo rámec veřejné zakázky.

Dotaz č.3: Výkaz výměr obsahuje položku č. 577145131 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 tl. 50mm š do 3m z modifikovaného asfaltu. V projektové dokumentaci je uvedena směs ACL 16 S v tl. 50mm. Opraví zadavatel výkaz výměr?

Odpověď č.3: Položka č. 577145131 Asfaltový beton vrstva obrusná bude opravena na ACL 16 v tl. 50mm a takto opravený výkaz výměr bude zveřejněn na portálu veřejných zakázek E-ZAK.

Dotaz č.4: Výkaz výměr obsahuje položku č. 577144131 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl. 50mm š do 3m z modifikovaného asfaltu. Opravdu máme ocenit modifikovaný asfalt nebo zadavatel výkaz výměr opraví?

Odpověď č.4: Tato položka se ve výkazu výměr upravovat nebude. Požadujeme nacenit modifikovaný asfalt.

Termín pro možné podání cenové nabídky zadavatel prodlužuje do 13.2.2025 do 08:00 hod.

V Milovicích dne: 30.1.2025



Tomáš Uherka

referent oddělení investic a rozvoje