



Město MILOVICE

nám. 30. června 508, Milovice, PSČ 289 23
tel. 325 517 111, email: podatelna@mesto-milovice.cz
Oddělení investic a rozvoje
jako veřejný zadavatel

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č.1

v rámci zadávacího řízení níže uvedené veřejné zakázky

Název zadavatele:	Město Milovice, IČO 00239453, územní samosprávný celek
Sídlo zadavatele:	nám. 30. června 508, 289 24 Milovice-Mladá
Název zakázky:	„Milovice ulice Průmyslová – veřejné osvětlení“
Druh veřejné zakázky:	veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce
Druh zadávacího řízení:	Vzhledem k předpokládané hodnotě zakázky se, dle ustanovení § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „ZZVZ“), jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu. Zakázka je zadávána v souladu s článkem II., kategorií III. vnitřního předpisu zadavatele, tj. Směrnicí města Milovice č. 3/2024 <i>Pro zadávání veřejných zakázek městem Milovice a jeho příspěvkovými organizacemi</i> , (dále jen „Směrnice“) s dodržením ustanovení § 6 ZZVZ, tj. zásad transparentnosti, přiměřenosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.

Informace k plánovanému doplnění a vysvětlení zadávací dokumentace

Dne 24.2.2025 jsem obdržel dotaz k veřejné zakázce ve znění:

Dotaz č.1: Prosíme o bližší vysvětlení, proč byla do rozpočtu přidána položka 12 - položení živice vč. podkladního materiálu (vč. materiálu) v zemních pracích. Obdobná položka v rozpočtu již je a to pol. 7 pokládka živice vč. podkladního materiálu. Nejde o nějakou duplicitu?

Odpověď č. 1: Ano položka č. 7 a položka č. 12 jsou duplicitní. S ohledem na nový výkaz výměr bude nově lhůta prodloužena do 17.3.2025 do 11:00 hod.

Dotaz č. 2: Dále v materiálech byla upravena pol.č. 1 trubka ohebná KOPOFLEX. O jaký průměr se jedná? Není uvedeno.

Odpověď č.2: Položka č. 1 TRUBKA KOPOFLEX je v rozměru průměr 63 mm.

S ohledem na nový výkaz výměr bude nově možné podat cenovou nabídku do 17.3.2025 do 11:00 hod.

V Milovicích dne: 26.2.2025

Tomáš Uherka
referent oddělení investic a rozvoje