

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: **„Rekonstrukce administrativní budovy BÁZE“**

ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

Název:	Město Milovice
Sídlo:	nám. 30. června 508, 289 24 Milovice - Mladá
IČ:	00239453

ZÁSTUPCE ZADAVATELE:

Obchodní firma:	Advokátní kancelář Brož, Sedlatý s.r.o.
Sídlo:	Vinohradská 2828/151, 130 00 Praha 3
IČ:	24827452

Vysvětlení zadávací dokumentace #2

I.

Vysvětlení zadávací dokumentace na žádost dodavatele

Zástupci zadavatele byly dne 10.4.2025 a 14.4.2025 doručeny žádosti dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace k výše specifikované veřejné zakázce.

Dodavatel ve své žádosti uvádí doslovně následující:

Dotaz č. 1

V PD chybí detaily střechy, prosíme o doplnění.

K dotazu dodavatele č. 1 zadavatel uvádí následující:

Detaily jsou součástí dílenské dokumentace, kterou zpracovává vybraný dodavatel na základě zvoleného materiálu, který podléhá pouze vzorkování.

Dotaz č. 2

ÚT – dle výkazu výměr se jedná o jeden okruh míchaný a jeden přímý, ve schématu jsou 2 přímé okruhy. Prosíme o upřesnění.

K dotazu dodavatele č. 2 zadavatel uvádí následující:

Konečné řešení je součástí dílenské dokumentace, kterou zpracovává vybraný dodavatel na základě dodávky kotle, mísící a regulační techniky. Podléhá vzorkování

Dotaz č. 3

Položka č. 3 v rozpočtu pro ústřední vytápění – v PD uveden rozměr 1000/500, ve VV uveden rozměr 1000/900. Prosíme o upřesnění.

K dotazu dodavatele č. 3 zadavatel uvádí následující:

Platí 1000/500

Dotaz č. 4

Ve VV chybí položky pro bednění a zásyp střechy, odvětrání, dále položky pro geodetické zaměření a revize plynu. Prosíme o doplnění.

K dotazu dodavatele č. 4 zadavatel uvádí následující:

139	K	635211.1	Násyp lehký do střechy s urovnáním povrchu z keramzitu, ve spádu
Odvětrání – viz VZT			
Zaměření, revize – viz VRN			

Dotaz č. 5

Položka plynový kotel je obsažena v rozpočtu pro ÚT i v rozpočtu pro přípojku plynu. Prosíme o úpravu.

K dotazu dodavatele č. 5 zadavatel uvádí následující:

Zadavatel zasílá v příloze změnu VV IO 05-Plynovodní přípojka, kde je položka kotel vynulována.

Současně zadavatel opravil číslování dle tech. Zprávy:

- IO 05- Plynovodní přípojka
- IO 06- Areálový rozvod EL

Dotaz č. 6

Chybí tabulka zárubní. Prosíme o doplnění.

K dotazu dodavatele č. 6 zadavatel uvádí následující:

Zárubně odpovídají typu dveří– uvedeno v tabulce truhlářských výrobků. Není na ně kladen zvláštní požadavek. Zárubně podléhají vzorkování.

Dotaz č. 7

V samostatných rozpočtech je označení rozpočtů IO_05 přípojka el a stejným číslem je označen plyn – IO_05 přípojka plynu. Prosíme o správné přečíslování.

K dotazu dodavatele č. 7 zadavatel uvádí následující:

Viz. odpověď na dotaz č. 5 výše

Dotaz č. 8

U svítidla S1 a S3 nevíme, zda budou všechny do rastru nebo přisazené. Prosíme tedy o upřesnění, kolik svítidel bude do rastru, a kolik přisazených.

K dotazu dodavatele č. 8 zadavatel uvádí následující:

Svítidla v kazetovém podhledu jsou v rastru, svítidla na SDK podhledu jsou přisazená

Dotaz č. 9

Jaké má být IP u nouzového svítidla, včetně dohledové vzdálenosti?

K dotazu dodavatele č. 9 zadavatel uvádí následující:

IP40 pro běžné vnitřní prostředí bez zvýšené prašnosti nebo vlhkosti chodby, šatny kanceláře.

IP IP65 ve vlhkých nebo prašných prostorách (v technické místnosti, sociálních zařízeních) Dohledová vzdálenost navržená je 20 metrů, při piktogramu výšce 20cm - podléhá vzorkování, pokud bude výška písmene jiná lze upravit vzdálenost

Dotaz č. 10

LED pásek má být rohový, či rovný? Prosíme o bližší specifikaci.

K dotazu dodavatele č. 10 zadavatel uvádí následující:

Navržen je rohový s čirým difuzorem, podléhá vzorkování.

Dotaz č. 11

Ve výkazu výměr (pol. Číslo 153) je uvedena deska EPS 100. Ve skladbách je použita deska EPS 150. Která z uvedených možností platí?

K dotazu dodavatele č. 11 zadavatel uvádí následující:

Při nejasnostech platí vždy vyšší standard – EPS 150

Dotaz č. 12

Rozpočet na slaboproud (1.4_6) a elektroinstalaci (1_4) je stejný – chybí rozpočet na silnoproud. Prosíme o doplnění.

K dotazu dodavatele č. 12 zadavatel uvádí následující:

Silnoproud se objeví po rozkliknutí záložky dole.

II.

Zadavatel s ohledem na výše uvedené a v souladu s ustanovením § 98 odst. 3 ve spojení s ustanovením § 99 odst. 1 a 2 zákona prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to do **24.4.2025 do 12:00.**

V Praze

.....
za Město Milovice
JUDr. Jiří Brož, LL.M., jednatel
Advokátní kancelář Brož, Sedlatý s.r.o.