



Město MILOVICE

nám. 30. června 508, Milovice, PSČ 289 23
tel. 325 517 111, email: podatelna@mesto-milovice.cz
Oddělení investic a rozvoje
jako veřejný zadavatel

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č.4 v rámci zadávacího řízení níže uvedené veřejné zakázky

Název zadavatele:	Město Milovice, IČO 00239453, územní samosprávný celek
Sídlo zadavatele:	nám. 30. června 508, 289 24 Milovice-Mladá
Název zakázky:	„Čistění a údržba odlučovačů ropných látek, lapolů ve městě Milovice“
Druh veřejné zakázky:	veřejná zakázka malého rozsahu na služby
Druh zadávacího řízení:	Vzhledem k předpokládané hodnotě zakázky se, dle ustanovení § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „ZZVZ“), jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu. Zakázka je zadávána v souladu s článkem II., kategorií III. vnitřního předpisu zadavatele, tj. Směrnicí města Milovice č. 3/2024 <i>Pro zadávání veřejných zakázek městem Milovice a jeho příspěvkovými organizacemi</i> , (dále jen „Směrnice“) s dodržením ustanovení § 6 ZZVZ, tj. zásad transparentnosti, přiměřenosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.

Dotaz

V textu Výzvy bod 8. písm d) se odkazujete na bod 9. Výzvy, ale to bude asi překlep,

Odpověď

Zadavatel upřesňuje k Výzvě k podání nabídky: bod 8 d) oceněný Soupis prací, zpracovaný dle bodu 7 této Výzvy.

Dotaz

Jakou cenu máme uvést v Krycím listu nabídky? Zda cenu za jeden rok (součet 1. tabulky a 2. tabulky) nebo za celý rozsah zakázky, tj. za 2 roky, tzn. 2 x jeden rok?

Odpověď

Účastník do krycího listu nabídky uvede částku z oceněného položkového rozpočtu, a to částku z tabulky 2. soupisu prací za 1 rok. Částka z 1. soupisu prací se do krycího listu nezapočítává.

Dotaz

Chtěl bych se zeptat na položky ze soupisu prací.

Odběr a rozbor vzorků kalu/ Odběr a analýza odpadních vod z odlučovačů:

- potřebujete akreditované odběry?
- potřebujeme určit rozsah a parametry, na jaké chemické látky se má provádět analýza.

Odpověď

Zadavatel požaduje akreditovanou laboratoř.

Odběr a rozbor kalu je nutné provést vždy při čištění zařízení s ohledem na doložení znečištění odpadu. Odběr odpadní vody je nutný provádět pro doložení správné funkce zařízení a kvality vypouštěných odpadních vod do kanalizace nebo povrchových vod, a to minimálně jednou ročně není-li dáno v povolení vodoprávního úřadu jinak nebo požadavkem příslušného správce vodovodů a kanalizací.

Lhůta pro podání nabídek se prodlužuje do 01.07.2024 (pondělí) do 11:30 hodin v sídle zadavatele, tj. podatelna MÚ Milovice.

V Milovicích dne 21.06.2024

Veronika Hermachová
referentka oddělení investic a rozvoje