

| | | | | |
|---|-------------------|-------------------|---|--------------------|
| KONTROLOVAL: | PROJEKTANT: | VYPRACOVAL: | <i>Ing. Václav Pilát</i> Chotutická 491/6, 108 00 PRAHA 10 tel.: 606 811 465 e-mail: vasek_p@volny.cz DIC: CZ7404050522, IC: 7054 9737 | |
| ING. VÁCLAV PILÁT | ING. VÁCLAV PILÁT | ING. VÁCLAV PILÁT | | |
| | | | | |
| INVESTOR: MĚSTO MILOVICE, NÁM. 30. ČERVNA 508, 289 23 MILOVICE | | | | |
| AKCE: HYDRAULICKÉ VYVÁŽENÍ OTOPNÉ SOUSTAVY LESNÍ 619, 289 23 MILOVICE | | | DATUM: BŘEZEN 2025 | Č. KOPIE: |
| | | | MĚŘÍTKO: | |
| OBSAH: HYDRAULICKÝ VÝPOČET OTOPNÉ SOUSTAVY | | | ČÁST: D. 1. 4. A | Č. PŘÍLOHY: H04 |

Zadání projektu

| | | |
|---------------------------------------|--------------|------|
| projekt bez tep. ztrát potrubí | | |
| Teplota vody přívodní | 75 | °C |
| Teplota vody vratné | 55 | °C |
| Podíl max. účinného vztlaku | 0.60 | |
| Výpočet podle tlakových ztrát | | |
| Měrný odpor | 70 | Pa/m |
| Objem otopné soustavy | 2641 | dm3 |
| dP tepelného zdroje | 500 | Pa |
| Výtlačná výška čerpadla | 20000 | Pa |
| Min. potřebná tlak. difference | 14577 | Pa |
| Minimální tlakové ztráty na ventilech | | |
| Termostatické ventily | 500 | Pa |
| Vyvažovací ventily | 3000 | Pa |
| Zpětná šroubení | 20 | Pa |
| Regulační ventily | 5000 | Pa |
| Minimální autorita | 0.25 | |

Místnosti

| Označení | tepl. °C | Q ztr. W | Q zisk W | Q W | koef. % | Q rad. W | popis |
|----------|----------|----------|----------|-----|---------|----------|-----------------------|
| 101 | 20 | 245 | | | 100 | 245 | |
| 105 | 20 | 1021 | | | 100 | 1021 | |
| 106 | 20 | 998 | | | 100 | 998 | |
| 107 | 20 | 1021 | | | 100 | 1021 | |
| 108 | 20 | 1021 | | | 100 | 1021 | |
| 109 | 20 | 1417 | | | 100 | 1417 | výměna OT |
| 121 | 20 | 1112 | | | 100 | 1112 | |
| 122 | 20 | 1417 | | | 100 | 1417 | |
| 123 | 20 | 1417 | | | 100 | 1417 | |
| 124 | 20 | 1021 | | | 100 | 1021 | |
| 125 | 20 | 998 | | | 100 | 998 | |
| 126 | 20 | 1021 | | | 100 | 1021 | |
| 127 | 20 | 1021 | | | 100 | 1021 | výměna OT |
| 129 | 20 | 245 | | | 100 | 245 | |
| 1CH1 | 20 | 578 | | | 100 | 578 | |
| 201 | 20 | 1091 | | | 100 | 1091 | NEPŘÍSTUPNO |
| 202 | 20 | 1021 | | | 100 | 1021 | NEPŘÍSTUPNO výměna OT |
| 203 | 20 | 1021 | | | 100 | 1021 | NEPŘÍSTUPNO výměna OT |
| 204 | 20 | 1021 | | | 100 | 1021 | výměna OT |
| 205 | 20 | 717 | | | 100 | 717 | |
| 206 | 20 | 676 | | | 100 | 676 | |
| 207 | 20 | 680 | | | 100 | 680 | |
| 208 | 20 | 935 | | | 100 | 935 | výměna OT |
| 209 | 20 | 1488 | | | 100 | 1488 | výměna OT |
| 210 | 20 | 1286 | | | 100 | 1286 | |
| 211 | 20 | 1091 | | | 100 | 1091 | výměna OT |
| 221 | 20 | 1091 | | | 100 | 1091 | |
| 222 | 20 | 1286 | | | 100 | 1286 | |
| 223 | 20 | 1174 | | | 100 | 1174 | |
| 224 | 20 | 680 | | | 100 | 680 | |
| 225 | 20 | 680 | | | 100 | 680 | |
| 226 | 20 | 676 | | | 100 | 676 | |
| 227 | 20 | 1021 | | | 100 | 1021 | výměna OT |
| 228 | 20 | 1021 | | | 100 | 1021 | NEPŘÍSTUPNO výměna OT |
| 229 | 20 | 1091 | | | 100 | 1091 | NEPŘÍSTUPNO |
| 2CH1 | 20 | 578 | | | 100 | 578 | |
| 2CH2 | 20 | 578 | | | 100 | 578 | |
| 301 | 20 | 785 | | | 100 | 785 | NEPŘÍSTUPNO |
| 302 | 20 | 717 | | | 100 | 717 | NEPŘÍSTUPNO |
| 303 | 20 | 717 | | | 100 | 717 | NEPŘÍSTUPNO |
| 304 | 20 | 717 | | | 100 | 717 | NEPŘÍSTUPNO |
| 305 | 20 | 717 | | | 100 | 717 | |
| 306 | 20 | 676 | | | 100 | 676 | |
| 307 | 20 | 680 | | | 100 | 680 | |
| 308 | 20 | 680 | | | 100 | 680 | |
| 309 | 20 | 1174 | | | 100 | 1174 | výměna OT |
| 310 | 20 | 1023 | | | 100 | 1023 | |
| 311 | 20 | 785 | | | 100 | 785 | |
| 321 | 20 | 785 | | | 100 | 785 | |
| 322 | 20 | 1023 | | | 100 | 1023 | |
| 323 | 20 | 1174 | | | 100 | 1174 | |
| 324 | 20 | 680 | | | 100 | 680 | |
| 325 | 20 | 680 | | | 100 | 680 | |
| 326 | 20 | 676 | | | 100 | 676 | |
| 327 | 20 | 717 | | | 100 | 717 | |
| 328 | 20 | 717 | | | 100 | 717 | |

























































Místnosti

























































| Označení | tepl. °C | Q ztr. W | Q zisk W | Q W | koef. % | Q rad. W | popis |
|----------|----------|----------|----------|-----|---------|----------|-------------|
| 329 | 20 | 785 | | | 100 | 785 | |
| 3CH1 | 20 | 417 | | | 100 | 417 | |
| 3CH2 | 20 | 417 | | | 100 | 417 | |
| 401 | 20 | 785 | | | 100 | 785 | |
| 402 | 20 | 717 | | | 100 | 717 | |
| 403 | 20 | 717 | | | 100 | 717 | |
| 404 | 20 | 717 | | | 100 | 717 | |
| 405 | 20 | 717 | | | 100 | 717 | |
| 406 | 20 | 676 | | | 100 | 676 | |
| 407 | 20 | 680 | | | 100 | 680 | |
| 408 | 20 | 680 | | | 100 | 680 | |
| 409 | 20 | 1174 | | | 100 | 1174 | výměna OT |
| 410 | 20 | 1023 | | | 100 | 1023 | |
| 411 | 20 | 785 | | | 100 | 785 | |
| 421 | 20 | 785 | | | 100 | 785 | |
| 422 | 20 | 1023 | | | 100 | 1023 | |
| 423 | 20 | 1174 | | | 100 | 1174 | |
| 424 | 20 | 680 | | | 100 | 680 | |
| 425 | 20 | 680 | | | 100 | 680 | |
| 426 | 20 | 676 | | | 100 | 676 | |
| 427 | 20 | 717 | | | 100 | 717 | |
| 428 | 20 | 717 | | | 100 | 717 | |
| 429 | 20 | 785 | | | 100 | 785 | |
| 4CH1 | 20 | 417 | | | 100 | 417 | |
| 4CH2 | 20 | 417 | | | 100 | 417 | |
| 501 | 20 | 785 | | | 100 | 785 | NEPŘÍSTUPNO |
| 502 | 20 | 717 | | | 100 | 717 | NEPŘÍSTUPNO |
| 503 | 20 | 717 | | | 100 | 717 | NEPŘÍSTUPNO |
| 504 | 20 | 717 | | | 100 | 717 | NEPŘÍSTUPNO |
| 505 | 20 | 717 | | | 100 | 717 | NEPŘÍSTUPNO |
| 506 | 20 | 676 | | | 100 | 676 | NEPŘÍSTUPNO |
| 507 | 20 | 680 | | | 100 | 680 | NEPŘÍSTUPNO |
| 508 | 20 | 680 | | | 100 | 680 | |
| 509 | 20 | 1174 | | | 100 | 1174 | |
| 510 | 20 | 1023 | | | 100 | 1023 | |
| 511 | 20 | 785 | | | 100 | 785 | |
| 521 | 20 | 785 | | | 100 | 785 | |
| 522 | 20 | 1023 | | | 100 | 1023 | |
| 523 | 20 | 1174 | | | 100 | 1174 | |
| 524 | 20 | 680 | | | 100 | 680 | |
| 525 | 20 | 680 | | | 100 | 680 | |
| 526 | 20 | 676 | | | 100 | 676 | |
| 527 | 20 | 717 | | | 100 | 717 | |
| 528 | 20 | 717 | | | 100 | 717 | |
| 529 | 20 | 785 | | | 100 | 785 | |
| 5CH2 | 20 | 417 | | | 100 | 417 | |
| 601 | 20 | 785 | | | 100 | 785 | NEPŘÍSTUPNO |
| 602 | 20 | 717 | | | 100 | 717 | NEPŘÍSTUPNO |
| 603 | 20 | 717 | | | 100 | 717 | NEPŘÍSTUPNO |
| 604 | 20 | 717 | | | 100 | 717 | NEPŘÍSTUPNO |
| 605 | 20 | 717 | | | 100 | 717 | |
| 606 | 20 | 676 | | | 100 | 676 | |
| 607 | 20 | 680 | | | 100 | 680 | |
| 608 | 20 | 680 | | | 100 | 680 | |
| 609 | 20 | 1174 | | | 100 | 1174 | výměna OT |
| 610 | 20 | 1023 | | | 100 | 1023 | |

Místnosti



































| Označení | tepl. °C | Q ztr. W | Q zisk W | Q W | koef.% | Q rad. W | popis |
|----------|----------|----------|----------|-----|--------|----------|-----------------------|
| 611 | 20 | 785 | | | 100 | 785 | |
| 621 | 20 | 785 | | | 100 | 785 | |
| 622 | 20 | 1023 | | | 100 | 1023 | |
| 623 | 20 | 1174 | | | 100 | 1174 | |
| 624 | 20 | 680 | | | 100 | 680 | |
| 625 | 20 | 680 | | | 100 | 680 | |
| 626 | 20 | 676 | | | 100 | 676 | |
| 627 | 20 | 717 | | | 100 | 717 | |
| 628 | 20 | 717 | | | 100 | 717 | |
| 629 | 20 | 785 | | | 100 | 785 | |
| 6CH1 | 20 | 417 | | | 100 | 417 | |
| 6CH2 | 20 | 417 | | | 100 | 417 | |
| 701 | 20 | 1208 | | | 100 | 1208 | NEPŘÍSTUPNO |
| 702 | 20 | 1138 | | | 100 | 1138 | NEPŘÍSTUPNO výměna OT |
| 703 | 20 | 1138 | | | 100 | 1138 | NEPŘÍSTUPNO výměna OT |
| 704 | 20 | 1138 | | | 100 | 1138 | NEPŘÍSTUPNO výměna OT |
| 705 | 20 | 1138 | | | 100 | 1138 | výměna OT |
| 706 | 20 | 1095 | | | 100 | 1095 | výměna OT |
| 707 | 20 | 1032 | | | 100 | 1032 | výměna OT |
| 708 | 20 | 1032 | | | 100 | 1032 | výměna OT |
| 709 | 20 | 1608 | | | 100 | 1608 | výměna OT |
| 710 | 20 | 1386 | | | 100 | 1386 | výměna OT |
| 711 | 20 | 1208 | | | 100 | 1208 | výměna OT |
| 721 | 20 | 1208 | | | 100 | 1208 | výměna OT |
| 722 | 20 | 1386 | | | 100 | 1386 | |
| 723 | 20 | 1608 | | | 100 | 1608 | výměna OT |
| 724 | 20 | 1032 | | | 100 | 1032 | výměna OT |
| 725 | 20 | 1032 | | | 100 | 1032 | výměna OT |
| 726 | 20 | 1095 | | | 100 | 1095 | výměna OT |
| 727 | 20 | 1138 | | | 100 | 1138 | výměna OT |
| 728 | 20 | 1138 | | | 100 | 1138 | výměna OT |
| 729 | 20 | 1208 | | | 100 | 1208 | |
| 7CH1 | 20 | 639 | | | 100 | 639 | |
| 7CH2 | 20 | 639 | | | 100 | 639 | |

Otopná tělesa

| Typ | délka | Místnost | tepl. °C | Q pož. W | Q vypoč. W | VQ max W | f1 | f2 | dP Pa | dP+ Pa |
|--|-------|----------|----------|----------|------------|----------|----|----|-------|--------|
|  KALOR 500/160 | 7 | 101 | 20 | 245 | 245 | 562 | | | 0 | |
|  KALOR 500/160 | 20 | 105 | 20 | 1021 | 1021 | 1578 | | | 2 | |
|  KALOR 500/160 | 14 | 106 | 20 | 998 | 998 | 1109 | | | 2 | |
|  KALOR 500/160 | 15 | 107 | 20 | 1021 | 1021 | 1187 | | | 2 | |
|  KALOR 500/160 | 16 | 108 | 20 | 1021 | 1021 | 1265 | | | 2 | |
|  KORAD 33K-600 | 1000 | 109 | 20 | 1417 | 1417 | 2071 | | | 12 | |
|  KALOR 500/160 | 16 | 121 | 20 | 1112 | 1112 | 1265 | | | 3 | |
|  KALOR 500/160 | 18 | 122 | 20 | 1417 | 1417 | 1422 | | | 4 | |
|  KALOR 500/160 | 22 | 123 | 20 | 1417 | 1417 | 1734 | | | 4 | |
|  KALOR 500/160 | 15 | 124 | 20 | 1021 | 1021 | 1187 | | | 2 | |
|  KALOR 500/160 | 15 | 125 | 20 | 998 | 998 | 1187 | | | 2 | |
|  KALOR 500/160 | 16 | 126 | 20 | 1021 | 1021 | 1265 | | | 2 | |
|  KORAD 22K-600 | 1100 | 127 | 20 | 1021 | 1021 | 1607 | | | 5 | |
|  KALOR 500/160 | 4 | 129 | 20 | 245 | 245 | 328 | | | 0 | |
|  KALOR 500/160 | 11 | 1CH1 | 20 | 578 | 578 | 875 | | | 1 | |
|  KALOR 500/160 | 16 | 201 | 20 | 1091 | 1091 | 1265 | | | 3 | |
|  KORAD 22K-600 | 1100 | 202 | 20 | 1021 | 1021 | 1607 | | | 5 | |
|  KORAD 22K-600 | 1100 | 203 | 20 | 1021 | 1021 | 1607 | | | 5 | |
|  KORAD 22K-600 | 1100 | 204 | 20 | 1021 | 1021 | 1607 | | | 5 | |
|  KALOR 500/160 | 10 | 205 | 20 | 717 | 717 | 797 | | | 1 | |
|  KALOR 500/160 | 10 | 206 | 20 | 676 | 676 | 797 | | | 1 | |
|  KALOR 500/160 | 12 | 207 | 20 | 680 | 680 | 953 | | | 1 | |
|  RADIK KLASIK 22-600 | 900 | 208 | 20 | 935 | 935 | 1300 | | | 6 | |
|  KORAD 33K-600 | 1000 | 209 | 20 | 1488 | 1488 | 2071 | | | 13 | |
|  KALOR 500/160 | 17 | 210 | 20 | 1286 | 1286 | 1344 | | | 4 | |
|  KORAD 33K-600 | 700 | 211 | 20 | 1091 | 1091 | 1449 | | | 7 | |
|  KALOR 500/160 | 14 | 221 | 20 | 1091 | 1091 | 1109 | | | 3 | |
|  KALOR 500/160 | 18 | 222 | 20 | 1286 | 1286 | 1422 | | | 4 | |
|  KALOR 500/160 | 15 | 223 | 20 | 1174 | 1174 | 1187 | | | 3 | |
|  KALOR 500/160 | 11 | 224 | 20 | 680 | 680 | 875 | | | 1 | |
|  KALOR 500/160 | 12 | 225 | 20 | 680 | 680 | 953 | | | 1 | |
|  KALOR 500/160 | 10 | 226 | 20 | 676 | 676 | 797 | | | 1 | |
|  KORAD 22K-600 | 1100 | 227 | 20 | 1021 | 1021 | 1607 | | | 5 | |
|  KORAD 22K-600 | 1100 | 228 | 20 | 1021 | 1021 | 1607 | | | 5 | |
|  KALOR 500/160 | 16 | 229 | 20 | 1091 | 1091 | 1265 | | | 3 | |
|  KALOR 500/160 | 10 | 2CH1 | 20 | 578 | 578 | 797 | | | 1 | |
|  KALOR 500/160 | 13 | 2CH2 | 20 | 578 | 578 | 1031 | | | 1 | |
|  KALOR 500/160 | 15 | 301 | 20 | 785 | 785 | 1187 | | | 1 | |
|  KALOR 500/160 | 9 | 302 | 20 | 717 | 717 | 718 | | | 1 | |
|  KALOR 500/160 | 9 | 303 | 20 | 717 | 717 | 718 | | | 1 | |
|  KALOR 500/160 | 11 | 304 | 20 | 717 | 717 | 875 | | | 1 | |
|  KALOR 500/160 | 9 | 305 | 20 | 717 | 717 | 718 | | | 1 | |
|  KALOR 500/160 | 9 | 306 | 20 | 676 | 676 | 718 | | | 1 | |
|  KALOR 500/160 | 11 | 307 | 20 | 680 | 680 | 875 | | | 1 | |
|  KALOR 500/160 | 10 | 308 | 20 | 680 | 680 | 797 | | | 1 | |
|  KORAD 22K-600 | 1200 | 309 | 20 | 1174 | 1174 | 1753 | | | 7 | |
|  KALOR 500/160 | 15 | 310 | 20 | 1023 | 1023 | 1187 | | | 2 | |
|  RADIK KLASIK 22-600 | 800 | 311 | 20 | 785 | 785 | 1156 | | | 4 | |
|  KALOR 500/160 | 13 | 321 | 20 | 785 | 785 | 1031 | | | 1 | |
|  KALOR 500/160 | 17 | 322 | 20 | 1023 | 1023 | 1344 | | | 2 | |
|  KALOR 500/160 | 15 | 323 | 20 | 1174 | 1174 | 1187 | | | 3 | |
|  KALOR 500/160 | 11 | 324 | 20 | 680 | 680 | 875 | | | 1 | |
|  KALOR 500/160 | 12 | 325 | 20 | 680 | 680 | 953 | | | 1 | |
|  KALOR 500/160 | 10 | 326 | 20 | 676 | 676 | 797 | | | 1 | |
|  KALOR 500/160 | 10 | 327 | 20 | 717 | 717 | 797 | | | 1 | |
|  KALOR 500/160 | 10 | 328 | 20 | 717 | 717 | 797 | | | 1 | |

| Typ | | | délka | Místnost | tepl. °C | Q pož. W | Q vypoč. W | VQ max W | f1 | f2 | dP Pa | dP+ Pa |
|--|-------|---------------|-------|----------|----------|----------|------------|----------|----|----|-------|--------|
|  | KALOR | 500/160 | 14 | 329 | 20 | 785 | 785 | 1109 | | | 1 | |
|  | KALOR | 500/160 | 10 | 3CH1 | 20 | 417 | 417 | 797 | | | 0 | |
|  | KALOR | 500/160 | 12 | 3CH2 | 20 | 417 | 417 | 953 | | | 0 | |
|  | KALOR | 500/160 | 15 | 401 | 20 | 785 | 785 | 1187 | | | 1 | |
|  | KALOR | 500/160 | 9 | 402 | 20 | 717 | 717 | 718 | | | 1 | |
|  | KALOR | 500/160 | 9 | 403 | 20 | 717 | 717 | 718 | | | 1 | |
|  | KALOR | 500/160 | 11 | 404 | 20 | 717 | 717 | 875 | | | 1 | |
|  | KALOR | 500/160 | 9 | 405 | 20 | 717 | 717 | 718 | | | 1 | |
|  | KALOR | 500/160 | 9 | 406 | 20 | 676 | 676 | 718 | | | 1 | |
|  | KALOR | 500/160 | 11 | 407 | 20 | 680 | 680 | 875 | | | 1 | |
|  | KALOR | 500/160 | 10 | 408 | 20 | 680 | 680 | 797 | | | 1 | |
|  | KORAD | 22K-600 | 1200 | 409 | 20 | 1174 | 1174 | 1753 | | | 7 | |
|  | KALOR | 500/160 | 15 | 410 | 20 | 1023 | 1023 | 1187 | | | 2 | |
|  | KALOR | 500/160 | 12 | 411 | 20 | 785 | 785 | 953 | | | 1 | |
|  | KALOR | 500/160 | 13 | 421 | 20 | 785 | 785 | 1031 | | | 1 | |
|  | KALOR | 500/160 | 17 | 422 | 20 | 1023 | 1023 | 1344 | | | 2 | |
|  | KALOR | 500/160 | 15 | 423 | 20 | 1174 | 1174 | 1187 | | | 3 | |
|  | KALOR | 500/160 | 12 | 424 | 20 | 680 | 680 | 953 | | | 1 | |
|  | KALOR | 500/160 | 12 | 425 | 20 | 680 | 680 | 953 | | | 1 | |
|  | KALOR | 500/160 | 10 | 426 | 20 | 676 | 676 | 797 | | | 1 | |
|  | KALOR | 500/160 | 10 | 427 | 20 | 717 | 717 | 797 | | | 1 | |
|  | KALOR | 500/160 | 10 | 428 | 20 | 717 | 717 | 797 | | | 1 | |
|  | KALOR | 500/160 | 14 | 429 | 20 | 785 | 785 | 1109 | | | 1 | |
|  | KALOR | 500/160 | 11 | 4CH1 | 20 | 417 | 417 | 875 | | | 0 | |
|  | KALOR | 500/160 | 12 | 4CH2 | 20 | 417 | 417 | 953 | | | 0 | |
|  | KALOR | 500/160 | 15 | 501 | 20 | 785 | 785 | 1187 | | | 1 | |
|  | KALOR | 500/160 | 9 | 502 | 20 | 717 | 717 | 718 | | | 1 | |
|  | KALOR | 500/160 | 9 | 503 | 20 | 717 | 717 | 718 | | | 1 | |
|  | KALOR | 500/160 | 11 | 504 | 20 | 717 | 717 | 875 | | | 1 | |
|  | KALOR | 500/160 | 9 | 505 | 20 | 717 | 717 | 718 | | | 1 | |
|  | KALOR | 500/160 | 9 | 506 | 20 | 676 | 676 | 718 | | | 1 | |
|  | KALOR | 500/160 | 11 | 507 | 20 | 680 | 680 | 875 | | | 1 | |
|  | KALOR | 500/160 | 10 | 508 | 20 | 680 | 680 | 797 | | | 1 | |
|  | RADIK | KLASIK 22-600 | 1000 | 509 | 20 | 1174 | 1174 | 1444 | | | 10 | |
|  | KALOR | 500/160 | 15 | 510 | 20 | 1023 | 1023 | 1187 | | | 2 | |
|  | KALOR | 500/160 | 12 | 511 | 20 | 785 | 785 | 953 | | | 1 | |
|  | KALOR | 500/160 | 13 | 521 | 20 | 785 | 785 | 1031 | | | 1 | |
|  | KALOR | 500/160 | 17 | 522 | 20 | 1023 | 1023 | 1344 | | | 2 | |
|  | KALOR | 500/160 | 15 | 523 | 20 | 1174 | 1174 | 1187 | | | 3 | |
|  | KALOR | 500/160 | 12 | 524 | 20 | 680 | 680 | 953 | | | 1 | |
|  | KALOR | 500/160 | 12 | 525 | 20 | 680 | 680 | 953 | | | 1 | |
|  | KALOR | 500/160 | 10 | 526 | 20 | 676 | 676 | 797 | | | 1 | |
|  | KALOR | 500/160 | 10 | 527 | 20 | 717 | 717 | 797 | | | 1 | |
|  | KALOR | 500/160 | 10 | 528 | 20 | 717 | 717 | 797 | | | 1 | |
|  | KALOR | 500/160 | 14 | 529 | 20 | 785 | 785 | 1109 | | | 1 | |
|  | KALOR | 500/160 | 12 | 5CH2 | 20 | 417 | 417 | 953 | | | 0 | |
|  | KALOR | 500/160 | 15 | 601 | 20 | 785 | 785 | 1187 | | | 1 | |
|  | KALOR | 500/160 | 9 | 602 | 20 | 717 | 717 | 718 | | | 1 | |
|  | KALOR | 500/160 | 9 | 603 | 20 | 717 | 717 | 718 | | | 1 | |
|  | KALOR | 500/160 | 11 | 604 | 20 | 717 | 717 | 875 | | | 1 | |
|  | KALOR | 500/160 | 9 | 605 | 20 | 717 | 717 | 718 | | | 1 | |
|  | KALOR | 500/160 | 10 | 606 | 20 | 676 | 676 | 797 | | | 1 | |
|  | KALOR | 500/160 | 11 | 607 | 20 | 680 | 680 | 875 | | | 1 | |
|  | KALOR | 500/160 | 10 | 608 | 20 | 680 | 680 | 797 | | | 1 | |
|  | KORAD | 22K-600 | 1200 | 609 | 20 | 1174 | 1174 | 1753 | | | 7 | |
|  | KALOR | 500/160 | 15 | 610 | 20 | 1023 | 1023 | 1187 | | | 2 | |

Otopná tělesa

| Typ | délka | Místnost | tepl. °C | Q pož. W | Q vypoč. W | VQ max W | f1 | f2 | dP Pa | dP+ Pa |
|---|-------|----------|----------|----------|------------|----------|----|----|-------|--------|
|  KALOR 500/160 | 12 | 611 | 20 | 785 | 785 | 953 | | | 1 | |
|  KALOR 500/160 | 13 | 621 | 20 | 785 | 785 | 1031 | | | 1 | |
|  KALOR 500/160 | 17 | 622 | 20 | 1023 | 1023 | 1344 | | | 2 | |
|  KALOR 500/160 | 15 | 623 | 20 | 1174 | 1174 | 1187 | | | 3 | |
|  KALOR 500/160 | 11 | 624 | 20 | 680 | 680 | 875 | | | 1 | |
|  KALOR 500/160 | 12 | 625 | 20 | 680 | 680 | 953 | | | 1 | |
|  KALOR 500/160 | 10 | 626 | 20 | 676 | 676 | 797 | | | 1 | |
|  KALOR 500/160 | 10 | 627 | 20 | 717 | 717 | 797 | | | 1 | |
|  KALOR 500/160 | 10 | 628 | 20 | 717 | 717 | 797 | | | 1 | |
|  KALOR 500/160 | 14 | 629 | 20 | 785 | 785 | 1109 | | | 1 | |
|  KALOR 500/160 | 10 | 6CH1 | 20 | 417 | 417 | 797 | | | 0 | |
|  KALOR 500/160 | 12 | 6CH2 | 20 | 417 | 417 | 953 | | | 0 | |
|  KALOR 500/160 | 16 | 701 | 20 | 1208 | 1208 | 1265 | | | 3 | |
|  KORAD 33K-600 | 800 | 702 | 20 | 1138 | 1138 | 1656 | | | 8 | |
|  KORAD 22K-600 | 1200 | 703 | 20 | 1138 | 1138 | 1753 | | | 7 | |
|  KORAD 22K-600 | 1200 | 704 | 20 | 1138 | 1138 | 1753 | | | 7 | |
|  KORAD 22K-600 | 1200 | 705 | 20 | 1138 | 1138 | 1753 | | | 7 | |
|  KORAD 33K-600 | 700 | 706 | 20 | 1095 | 1095 | 1449 | | | 7 | |
|  KORAD 33K-600 | 800 | 707 | 20 | 1032 | 1032 | 1656 | | | 6 | |
|  KORAD 33K-600 | 800 | 708 | 20 | 1032 | 1032 | 1656 | | | 6 | |
|  KORAD 33K-600 | 1100 | 709 | 20 | 1608 | 1608 | 2278 | | | 15 | |
|  !! KORAD 33K-600 | 900 | 710 | 20 | 1386 | 1386 | 1864 | | | 12 | |
|  KORAD 33K-600 | 800 | 711 | 20 | 1208 | 1208 | 1656 | | | 9 | |
|  KORAD 22K-600 | 1200 | 721 | 20 | 1208 | 1208 | 1753 | | | 7 | |
|  KALOR 500/160 | 18 | 722 | 20 | 1386 | 1386 | 1422 | | | 4 | |
|  KORAD 33K-600 | 1100 | 723 | 20 | 1608 | 1608 | 2278 | | | 15 | |
|  KORAD 33K-600 | 800 | 724 | 20 | 1032 | 1032 | 1656 | | | 6 | |
|  KORAD 33K-600 | 800 | 725 | 20 | 1032 | 1032 | 1656 | | | 6 | |
|  KORAD 33K-600 | 700 | 726 | 20 | 1095 | 1095 | 1449 | | | 7 | |
|  KORAD 22K-600 | 1200 | 727 | 20 | 1138 | 1138 | 1753 | | | 7 | |
|  KORAD 22K-600 | 1200 | 728 | 20 | 1138 | 1138 | 1753 | | | 7 | |
|  KALOR 500/160 | 18 | 729 | 20 | 1208 | 1208 | 1422 | | | 3 | |
|  KALOR 500/160 | 11 | 7CH1 | 20 | 639 | 639 | 875 | | | 1 | |
|  KALOR 500/160 | 12 | 7CH2 | 20 | 639 | 639 | 953 | | | 1 | |

Místnosti s otopnými tělesy

| Označení | tepl. °C | Q ztr. W | Q zisk W | Q W | koef. % | Q rad. W | popis |
|----------|----------|-----------------------|----------|-----|---------|-----------|-----------|
| 101 | 20 | 245 | | | 100 | 245 | |
| | | KALOR 500/160 x 7 | | | | Q: 562 | |
| | | Calypso exact K2 DN10 | | | | nast: 2.4 | |
| | | REGULUX DN10 | | | | nast: 2.3 | |
| 105 | 20 | 1021 | | | 100 | 1021 | |
| | | KALOR 500/160 x 20 | | | | Q: 1578 | |
| | | Calypso exact K2 DN15 | | | | nast: 5.8 | |
| | | REGULUX DN15 | | | | nast: 5 | |
| 106 | 20 | 998 | | | 100 | 998 | |
| | | KALOR 500/160 x 14 | | | | Q: 1109 | |
| | | Calypso exact K2 DN15 | | | | nast: 6.2 | |
| | | REGULUX DN15 | | | | nast: 5 | |
| 107 | 20 | 1021 | | | 100 | 1021 | |
| | | KALOR 500/160 x 15 | | | | Q: 1187 | |
| | | Calypso exact K2 DN15 | | | | nast: 6.6 | |
| | | REGULUX DN15 | | | | nast: 5 | |
| 108 | 20 | 1021 | | | 100 | 1021 | |
| | | KALOR 500/160 x 16 | | | | Q: 1265 | |
| | | Calypso exact K2 DN15 | | | | nast: 4.9 | |
| | | REGULUX DN15 | | | | nast: 5 | |
| 109 | 20 | 1417 | | | 100 | 1417 | výměna OT |
| | | KORAD 33K-600 x 1000 | | | | Q: 2071 | |
| | | Calypso exact K2 DN15 | | | | nast: 6.3 | |
| | | REGULUX DN15 | | | | nast: 5 | |
| 121 | 20 | 1112 | | | 100 | 1112 | |
| | | KALOR 500/160 x 16 | | | | Q: 1265 | |
| | | Calypso exact K2 DN15 | | | | nast: 6.4 | |
| | | REGULUX DN15 | | | | nast: 5 | |
| 122 | 20 | 1417 | | | 100 | 1417 | |
| | | KALOR 500/160 x 18 | | | | Q: 1422 | |
| | | Calypso exact K2 DN15 | | | | nast: 8 | |
| | | REGULUX DN15 | | | | nast: 5 | |
| 123 | 20 | 1417 | | | 100 | 1417 | |
| | | KALOR 500/160 x 22 | | | | Q: 1734 | |
| | | Calypso exact K2 DN15 | | | | nast: 6.4 | |
| | | REGULUX DN15 | | | | nast: 5 | |
| 124 | 20 | 1021 | | | 100 | 1021 | |
| | | KALOR 500/160 x 15 | | | | Q: 1187 | |
| | | Calypso exact K2 DN15 | | | | nast: 6.7 | |
| | | REGULUX DN15 | | | | nast: 5 | |
| 125 | 20 | 998 | | | 100 | 998 | |
| | | KALOR 500/160 x 15 | | | | Q: 1187 | |
| | | Calypso exact K2 DN15 | | | | nast: 6.6 | |
| | | REGULUX DN15 | | | | nast: 5 | |
| 126 | 20 | 1021 | | | 100 | 1021 | |

Místnosti s otopnými tělesy

| Označení | tepl. °C | Q ztr. W | Q zisk W | Q W | koef. % | Q rad. W | popis |
|----------|----------|---------------------------|----------|-----|---------|-----------|-----------------------|
| | | KALOR 500/160 x 16 | | | | Q: 1265 | |
| | | Calypso exact K2 DN15 | | | | nast: 6.0 | |
| | | REGULUX DN15 | | | | nast: 5 | |
| 127 | 20 | 1021 | | | 100 | 1021 | výměna OT |
| | | KORAD 22K-600 x 1100 | | | | Q: 1607 | |
| | | Calypso exact K2 DN15 | | | | nast: 6.0 | |
| | | REGULUX DN15 | | | | nast: 5 | |
| 129 | 20 | 245 | | | 100 | 245 | |
| | | KALOR 500/160 x 4 | | | | Q: 328 | |
| | | Calypso exact K2 DN10 | | | | nast: 2.0 | |
| | | REGULUX DN10 | | | | nast: 2.3 | |
| 1CH1 | 20 | 578 | | | 100 | 578 | |
| | | KALOR 500/160 x 11 | | | | Q: 875 | |
| | | Calypso exact K2 DN10 | | | | nast: 4.8 | |
| | | REGULUX DN10 | | | | nast: 5 | |
| 201 | 20 | 1091 | | | 100 | 1091 | NEPŘÍSTUPNO |
| | | KALOR 500/160 x 16 | | | | Q: 1265 | |
| | | Calypso exact K2 DN15 | | | | nast: 6.5 | |
| | | REGULUX DN15 | | | | nast: 5 | |
| 202 | 20 | 1021 | | | 100 | 1021 | NEPŘÍSTUPNO výměna OT |
| | | KORAD 22K-600 x 1100 | | | | Q: 1607 | |
| | | Calypso exact K2 DN15 | | | | nast: 5.6 | |
| | | REGULUX DN15 | | | | nast: 5 | |
| 203 | 20 | 1021 | | | 100 | 1021 | NEPŘÍSTUPNO výměna OT |
| | | KORAD 22K-600 x 1100 | | | | Q: 1607 | |
| | | Calypso exact K2 DN15 | | | | nast: 5.6 | |
| | | REGULUX DN15 | | | | nast: 5 | |
| 204 | 20 | 1021 | | | 100 | 1021 | výměna OT |
| | | KORAD 22K-600 x 1100 | | | | Q: 1607 | |
| | | Calypso exact K2 DN15 | | | | nast: 5.6 | |
| | | REGULUX DN15 | | | | nast: 5 | |
| 205 | 20 | 717 | | | 100 | 717 | |
| | | KALOR 500/160 x 10 | | | | Q: 797 | |
| | | Calypso exact K2 DN10 | | | | nast: 4.3 | |
| | | REGULUX DN10 | | | | nast: 5 | |
| 206 | 20 | 676 | | | 100 | 676 | |
| | | KALOR 500/160 x 10 | | | | Q: 797 | |
| | | Calypso exact K2 DN10 | | | | nast: 4.5 | |
| | | REGULUX DN10 | | | | nast: 5 | |
| 207 | 20 | 680 | | | 100 | 680 | |
| | | KALOR 500/160 x 12 | | | | Q: 953 | |
| | | Calypso exact K2 DN10 | | | | nast: 4.7 | |
| | | REGULUX DN10 | | | | nast: 5 | |
| 208 | 20 | 935 | | | 100 | 935 | výměna OT |
| | | RADIK KLASIK 22-600 x 900 | | | | Q: 1300 | |

Místnosti s otopnými tělesy

| Označení | tepl. °C | Q ztr. W | Q zisk W | Q W | koef. % | Q rad. W | popis |
|----------|----------|-----------------------|----------|-----|---------|-----------|-----------------------|
| | | Calypso exact K2 DN15 | | | | nast: 4.3 | |
| | | REGULUX DN15 | | | | nast: 5 | |
| 209 | 20 | 1488 | | | 100 | 1488 | výměna OT |
| | | KORAD 33K-600 x 1000 | | | | Q: 2071 | |
| | | Calypso exact K2 DN15 | | | | nast: 6.6 | |
| | | REGULUX DN15 | | | | nast: 5 | |
| 210 | 20 | 1286 | | | 100 | 1286 | |
| | | KALOR 500/160 x 17 | | | | Q: 1344 | |
| | | Calypso exact K2 DN15 | | | | nast: 7.2 | |
| | | REGULUX DN15 | | | | nast: 5 | |
| 211 | 20 | 1091 | | | 100 | 1091 | výměna OT |
| | | KORAD 33K-600 x 700 | | | | Q: 1449 | |
| | | Calypso exact K2 DN15 | | | | nast: 6.2 | |
| | | REGULUX DN15 | | | | nast: 5 | |
| 221 | 20 | 1091 | | | 100 | 1091 | |
| | | KALOR 500/160 x 14 | | | | Q: 1109 | |
| | | Calypso exact K2 DN10 | | | | nast: 6.0 | |
| | | REGULUX DN10 | | | | nast: 5 | |
| 222 | 20 | 1286 | | | 100 | 1286 | |
| | | KALOR 500/160 x 18 | | | | Q: 1422 | |
| | | Calypso exact K2 DN15 | | | | nast: 6.5 | |
| | | REGULUX DN15 | | | | nast: 5 | |
| 223 | 20 | 1174 | | | 100 | 1174 | |
| | | KALOR 500/160 x 15 | | | | Q: 1187 | |
| | | Calypso exact K2 DN15 | | | | nast: 5.5 | |
| | | REGULUX DN15 | | | | nast: 5 | |
| 224 | 20 | 680 | | | 100 | 680 | |
| | | KALOR 500/160 x 11 | | | | Q: 875 | |
| | | Calypso exact K2 DN10 | | | | nast: 4.7 | |
| | | REGULUX DN10 | | | | nast: 5 | |
| 225 | 20 | 680 | | | 100 | 680 | |
| | | KALOR 500/160 x 12 | | | | Q: 953 | |
| | | Calypso exact K2 DN10 | | | | nast: 4.7 | |
| | | REGULUX DN10 | | | | nast: 5 | |
| 226 | 20 | 676 | | | 100 | 676 | |
| | | KALOR 500/160 x 10 | | | | Q: 797 | |
| | | Calypso exact K2 DN10 | | | | nast: 4.1 | |
| | | REGULUX DN10 | | | | nast: 5 | |
| 227 | 20 | 1021 | | | 100 | 1021 | výměna OT |
| | | KORAD 22K-600 x 1100 | | | | Q: 1607 | |
| | | Calypso exact K2 DN15 | | | | nast: 5.7 | |
| | | REGULUX DN15 | | | | nast: 5 | |
| 228 | 20 | 1021 | | | 100 | 1021 | NEPŘÍSTUPNO výměna OT |
| | | KORAD 22K-600 x 1100 | | | | Q: 1607 | |
| | | Calypso exact K2 DN15 | | | | nast: 5.4 | |

Místnosti s otopnými tělesy

| Označení | tepl. °C | Q ztr. W | Q zisk W | Q W | koef. % | Q rad. W | popis |
|----------|----------|-----------------------|----------|-----|---------|-----------|-------------|
| | | REGULUX DN15 | | | | nast: 5 | |
| 229 | 20 | 1091 | | | 100 | 1091 | NEPŘÍSTUPNO |
| | | KALOR 500/160 x 16 | | | | Q: 1265 | |
| | | Calypso exact K2 DN15 | | | | nast: 5.6 | |
| | | REGULUX DN15 | | | | nast: 5 | |
| 2CH1 | 20 | 578 | | | 100 | 578 | |
| | | KALOR 500/160 x 10 | | | | Q: 797 | |
| | | Calypso exact K2 DN10 | | | | nast: 4.4 | |
| | | REGULUX DN10 | | | | nast: 5 | |
| 2CH2 | 20 | 578 | | | 100 | 578 | |
| | | KALOR 500/160 x 13 | | | | Q: 1031 | |
| | | Calypso exact K2 DN10 | | | | nast: 4.5 | |
| | | REGULUX DN10 | | | | nast: 5 | |
| 301 | 20 | 785 | | | 100 | 785 | NEPŘÍSTUPNO |
| | | KALOR 500/160 x 15 | | | | Q: 1187 | |
| | | Calypso exact K2 DN10 | | | | nast: 5.1 | |
| | | REGULUX DN10 | | | | nast: 5 | |
| 302 | 20 | 717 | | | 100 | 717 | NEPŘÍSTUPNO |
| | | KALOR 500/160 x 9 | | | | Q: 718 | |
| | | Calypso exact K2 DN10 | | | | nast: 4.8 | |
| | | REGULUX DN10 | | | | nast: 5 | |
| 303 | 20 | 717 | | | 100 | 717 | NEPŘÍSTUPNO |
| | | KALOR 500/160 x 9 | | | | Q: 718 | |
| | | Calypso exact K2 DN10 | | | | nast: 4.8 | |
| | | REGULUX DN10 | | | | nast: 5 | |
| 304 | 20 | 717 | | | 100 | 717 | NEPŘÍSTUPNO |
| | | KALOR 500/160 x 11 | | | | Q: 875 | |
| | | Calypso exact K2 DN10 | | | | nast: 4.8 | |
| | | REGULUX DN10 | | | | nast: 5 | |
| 305 | 20 | 717 | | | 100 | 717 | |
| | | KALOR 500/160 x 9 | | | | Q: 718 | |
| | | Calypso exact K2 DN10 | | | | nast: 4.8 | |
| | | REGULUX DN10 | | | | nast: 5 | |
| 306 | 20 | 676 | | | 100 | 676 | |
| | | KALOR 500/160 x 9 | | | | Q: 718 | |
| | | Calypso exact K2 DN10 | | | | nast: 5.0 | |
| | | REGULUX DN10 | | | | nast: 5 | |
| 307 | 20 | 680 | | | 100 | 680 | |
| | | KALOR 500/160 x 11 | | | | Q: 875 | |
| | | Calypso exact K2 DN10 | | | | nast: 5.2 | |
| | | REGULUX DN10 | | | | nast: 5 | |
| 308 | 20 | 680 | | | 100 | 680 | |
| | | KALOR 500/160 x 10 | | | | Q: 797 | |
| | | Calypso exact K2 DN10 | | | | nast: 3.5 | |
| | | REGULUX DN10 | | | | nast: 5 | |

Místnosti s otopnými tělesy

| Označení | tepl. °C | Q ztr. W | Q zisk W | Q W | koef. % | Q rad. W | popis |
|----------|---------------|----------------|----------|-----|---------|-----------|-----------|
| 309 | 20 | 1174 | | | 100 | 1174 | výměna OT |
| | KORAD | 22K-600 x 1200 | | | | Q: 1753 | |
| | Calypso exact | K2 DN15 | | | | nast: 5.6 | |
| | REGULUX | DN15 | | | | nast: 5 | |
| 310 | 20 | 1023 | | | 100 | 1023 | |
| | KALOR | 500/160 x 15 | | | | Q: 1187 | |
| | Calypso exact | K2 DN15 | | | | nast: 5.9 | |
| | REGULUX | DN15 | | | | nast: 5 | |
| 311 | 20 | 785 | | | 100 | 785 | |
| | RADIK KLASIK | 22-600 x 800 | | | | Q: 1156 | |
| | Calypso exact | K2 DN15 | | | | nast: 4.9 | |
| | REGULUX | DN10 | | | | nast: 5 | |
| 321 | 20 | 785 | | | 100 | 785 | |
| | KALOR | 500/160 x 13 | | | | Q: 1031 | |
| | Calypso exact | K2 DN10 | | | | nast: 4.7 | |
| | REGULUX | DN10 | | | | nast: 5 | |
| 322 | 20 | 1023 | | | 100 | 1023 | |
| | KALOR | 500/160 x 17 | | | | Q: 1344 | |
| | Calypso exact | K2 DN15 | | | | nast: 5.6 | |
| | REGULUX | DN15 | | | | nast: 5 | |
| 323 | 20 | 1174 | | | 100 | 1174 | |
| | KALOR | 500/160 x 15 | | | | Q: 1187 | |
| | Calypso exact | K2 DN15 | | | | nast: 5.5 | |
| | REGULUX | DN15 | | | | nast: 5 | |
| 324 | 20 | 680 | | | 100 | 680 | |
| | KALOR | 500/160 x 11 | | | | Q: 875 | |
| | Calypso exact | K2 DN10 | | | | nast: 5.2 | |
| | REGULUX | DN10 | | | | nast: 5 | |
| 325 | 20 | 680 | | | 100 | 680 | |
| | KALOR | 500/160 x 12 | | | | Q: 953 | |
| | Calypso exact | K2 DN10 | | | | nast: 5.2 | |
| | REGULUX | DN10 | | | | nast: 5 | |
| 326 | 20 | 676 | | | 100 | 676 | |
| | KALOR | 500/160 x 10 | | | | Q: 797 | |
| | Calypso exact | K2 DN10 | | | | nast: 4.6 | |
| | REGULUX | DN10 | | | | nast: 5 | |
| 327 | 20 | 717 | | | 100 | 717 | |
| | KALOR | 500/160 x 10 | | | | Q: 797 | |
| | Calypso exact | K2 DN10 | | | | nast: 4.9 | |
| | REGULUX | DN10 | | | | nast: 5 | |
| 328 | 20 | 717 | | | 100 | 717 | |
| | KALOR | 500/160 x 10 | | | | Q: 797 | |
| | Calypso exact | K2 DN10 | | | | nast: 4.4 | |
| | REGULUX | DN10 | | | | nast: 5 | |

Místnosti s otopnými tělesy

| Označení | tepl. °C | Q ztr. W | Q zisk W | Q W | koef. % | Q rad. W | popis |
|----------|----------|-----------------------|----------|-----|---------|-----------|-----------|
| 329 | 20 | 785 | | | 100 | 785 | |
| | | KALOR 500/160 x 14 | | | | Q: 1109 | |
| | | Calypso exact K2 DN15 | | | | nast: 4.8 | |
| | | REGULUX DN10 | | | | nast: 5 | |
| 3CH1 | 20 | 417 | | | 100 | 417 | |
| | | KALOR 500/160 x 10 | | | | Q: 797 | |
| | | Calypso exact K2 DN10 | | | | nast: 3.8 | |
| | | REGULUX DN10 | | | | nast: 4.8 | |
| 3CH2 | 20 | 417 | | | 100 | 417 | |
| | | KALOR 500/160 x 12 | | | | Q: 953 | |
| | | Calypso exact K2 DN10 | | | | nast: 3.5 | |
| | | REGULUX DN10 | | | | nast: 4.8 | |
| 401 | 20 | 785 | | | 100 | 785 | |
| | | KALOR 500/160 x 15 | | | | Q: 1187 | |
| | | Calypso exact K2 DN10 | | | | nast: 5.4 | |
| | | REGULUX DN10 | | | | nast: 5 | |
| 402 | 20 | 717 | | | 100 | 717 | |
| | | KALOR 500/160 x 9 | | | | Q: 718 | |
| | | Calypso exact K2 DN10 | | | | nast: 5.0 | |
| | | REGULUX DN10 | | | | nast: 5 | |
| 403 | 20 | 717 | | | 100 | 717 | |
| | | KALOR 500/160 x 9 | | | | Q: 718 | |
| | | Calypso exact K2 DN10 | | | | nast: 5.0 | |
| | | REGULUX DN10 | | | | nast: 5 | |
| 404 | 20 | 717 | | | 100 | 717 | |
| | | KALOR 500/160 x 11 | | | | Q: 875 | |
| | | Calypso exact K2 DN10 | | | | nast: 5.0 | |
| | | REGULUX DN10 | | | | nast: 5 | |
| 405 | 20 | 717 | | | 100 | 717 | |
| | | KALOR 500/160 x 9 | | | | Q: 718 | |
| | | Calypso exact K2 DN10 | | | | nast: 5.0 | |
| | | REGULUX DN10 | | | | nast: 5 | |
| 406 | 20 | 676 | | | 100 | 676 | |
| | | KALOR 500/160 x 9 | | | | Q: 718 | |
| | | Calypso exact K2 DN10 | | | | nast: 5.2 | |
| | | REGULUX DN10 | | | | nast: 5 | |
| 407 | 20 | 680 | | | 100 | 680 | |
| | | KALOR 500/160 x 11 | | | | Q: 875 | |
| | | Calypso exact K2 DN10 | | | | nast: 5.3 | |
| | | REGULUX DN10 | | | | nast: 5 | |
| 408 | 20 | 680 | | | 100 | 680 | |
| | | KALOR 500/160 x 10 | | | | Q: 797 | |
| | | Calypso exact K2 DN10 | | | | nast: 3.6 | |
| | | REGULUX DN10 | | | | nast: 5 | |
| 409 | 20 | 1174 | | | 100 | 1174 | výměna OT |

Místnosti s otopnými tělesy

| Označení | tepl. °C | Q ztr. W | Q zisk W | Q W | koef. % | Q rad. W | popis |
|----------|---------------|----------|----------|-----|-----------|----------|-------|
| | KORAD | 22K-600 | x 1200 | | Q: 1753 | | |
| | Calypso exact | K2 DN15 | | | nast: 5.6 | | |
| | REGULUX | DN15 | | | nast: 5 | | |
| 410 | 20 | 1023 | | | 100 | 1023 | |
| | KALOR 500/160 | x 15 | | | Q: 1187 | | |
| | Calypso exact | K2 DN15 | | | nast: 5.8 | | |
| | REGULUX | DN15 | | | nast: 5 | | |
| 411 | 20 | 785 | | | 100 | 785 | |
| | KALOR 500/160 | x 12 | | | Q: 953 | | |
| | Calypso exact | K2 DN10 | | | nast: 5.2 | | |
| | REGULUX | DN10 | | | nast: 5 | | |
| 421 | 20 | 785 | | | 100 | 785 | |
| | KALOR 500/160 | x 13 | | | Q: 1031 | | |
| | Calypso exact | K2 DN10 | | | nast: 5.1 | | |
| | REGULUX | DN10 | | | nast: 5 | | |
| 422 | 20 | 1023 | | | 100 | 1023 | |
| | KALOR 500/160 | x 17 | | | Q: 1344 | | |
| | Calypso exact | K2 DN15 | | | nast: 5.5 | | |
| | REGULUX | DN15 | | | nast: 5 | | |
| 423 | 20 | 1174 | | | 100 | 1174 | |
| | KALOR 500/160 | x 15 | | | Q: 1187 | | |
| | Calypso exact | K2 DN15 | | | nast: 5.5 | | |
| | REGULUX | DN15 | | | nast: 5 | | |
| 424 | 20 | 680 | | | 100 | 680 | |
| | KALOR 500/160 | x 12 | | | Q: 953 | | |
| | Calypso exact | K2 DN10 | | | nast: 5.3 | | |
| | REGULUX | DN10 | | | nast: 5 | | |
| 425 | 20 | 680 | | | 100 | 680 | |
| | KALOR 500/160 | x 12 | | | Q: 953 | | |
| | Calypso exact | K2 DN10 | | | nast: 5.3 | | |
| | REGULUX | DN10 | | | nast: 5 | | |
| 426 | 20 | 676 | | | 100 | 676 | |
| | KALOR 500/160 | x 10 | | | Q: 797 | | |
| | Calypso exact | K2 DN10 | | | nast: 4.8 | | |
| | REGULUX | DN10 | | | nast: 5 | | |
| 427 | 20 | 717 | | | 100 | 717 | |
| | KALOR 500/160 | x 10 | | | Q: 797 | | |
| | Calypso exact | K2 DN10 | | | nast: 5.1 | | |
| | REGULUX | DN10 | | | nast: 5 | | |
| 428 | 20 | 717 | | | 100 | 717 | |
| | KALOR 500/160 | x 10 | | | Q: 797 | | |
| | Calypso exact | K2 DN10 | | | nast: 4.6 | | |
| | REGULUX | DN10 | | | nast: 5 | | |
| 429 | 20 | 785 | | | 100 | 785 | |
| | KALOR 500/160 | x 14 | | | Q: 1109 | | |

Místnosti s otopnými tělesy

| Označení | tepl. °C | Q ztr. W | Q zisk W | Q W | koef. % | Q rad. W | popis |
|----------|----------|----------------------------|----------|-----|---------|-----------|-------------|
| | | Calypso exact K2 DN15 | | | | nast: 5.1 | |
| | | REGULUX DN10 | | | | nast: 5 | |
| 4CH1 | 20 | 417 | | | 100 | 417 | |
| | | KALOR 500/160 x 11 | | | | Q: 875 | |
| | | Calypso exact K2 DN10 | | | | nast: 3.9 | |
| | | REGULUX DN10 | | | | nast: 4.8 | |
| 4CH2 | 20 | 417 | | | 100 | 417 | |
| | | KALOR 500/160 x 12 | | | | Q: 953 | |
| | | Calypso exact K2 DN10 | | | | nast: 3.8 | |
| | | REGULUX DN10 | | | | nast: 4.8 | |
| 501 | 20 | 785 | | | 100 | 785 | NEPŘÍSTUPNO |
| | | KALOR 500/160 x 15 | | | | Q: 1187 | |
| | | Calypso exact K2 DN10 | | | | nast: 5.4 | |
| | | REGULUX DN10 | | | | nast: 5 | |
| 502 | 20 | 717 | | | 100 | 717 | NEPŘÍSTUPNO |
| | | KALOR 500/160 x 9 | | | | Q: 718 | |
| | | Calypso exact K2 DN10 | | | | nast: 5.0 | |
| | | REGULUX DN10 | | | | nast: 5 | |
| 503 | 20 | 717 | | | 100 | 717 | NEPŘÍSTUPNO |
| | | KALOR 500/160 x 9 | | | | Q: 718 | |
| | | Calypso exact K2 DN10 | | | | nast: 5.0 | |
| | | REGULUX DN10 | | | | nast: 5 | |
| 504 | 20 | 717 | | | 100 | 717 | NEPŘÍSTUPNO |
| | | KALOR 500/160 x 11 | | | | Q: 875 | |
| | | Calypso exact K2 DN10 | | | | nast: 5.0 | |
| | | REGULUX DN10 | | | | nast: 5 | |
| 505 | 20 | 717 | | | 100 | 717 | NEPŘÍSTUPNO |
| | | KALOR 500/160 x 9 | | | | Q: 718 | |
| | | Calypso exact K2 DN10 | | | | nast: 5.0 | |
| | | REGULUX DN10 | | | | nast: 5 | |
| 506 | 20 | 676 | | | 100 | 676 | NEPŘÍSTUPNO |
| | | KALOR 500/160 x 9 | | | | Q: 718 | |
| | | Calypso exact K2 DN10 | | | | nast: 5.2 | |
| | | REGULUX DN10 | | | | nast: 5 | |
| 507 | 20 | 680 | | | 100 | 680 | NEPŘÍSTUPNO |
| | | KALOR 500/160 x 11 | | | | Q: 875 | |
| | | Calypso exact K2 DN10 | | | | nast: 5.3 | |
| | | REGULUX DN10 | | | | nast: 5 | |
| 508 | 20 | 680 | | | 100 | 680 | |
| | | KALOR 500/160 x 10 | | | | Q: 797 | |
| | | Calypso exact K2 DN10 | | | | nast: 3.6 | |
| | | REGULUX DN10 | | | | nast: 5 | |
| 509 | 20 | 1174 | | | 100 | 1174 | |
| | | RADIK KLASIK 22-600 x 1000 | | | | Q: 1444 | |
| | | Calypso exact K2 DN10 | | | | nast: 5.8 | |

Místnosti s otopnými tělesy

| Označení | tepl. °C | Q ztr. W | Q zisk W | Q W | koef. % | Q rad. W | popis |
|----------|----------|-----------------------|----------|-----|---------|-----------|-------|
| | | REGULUX DN10 | | | | nast: 5 | |
| 510 | 20 | 1023 | | | 100 | 1023 | |
| | | KALOR 500/160 x 15 | | | | Q: 1187 | |
| | | Calypso exact K2 DN15 | | | | nast: 6.0 | |
| | | REGULUX DN15 | | | | nast: 5 | |
| 511 | 20 | 785 | | | 100 | 785 | |
| | | KALOR 500/160 x 12 | | | | Q: 953 | |
| | | Calypso exact K2 DN10 | | | | nast: 5.2 | |
| | | REGULUX DN10 | | | | nast: 5 | |
| 521 | 20 | 785 | | | 100 | 785 | |
| | | KALOR 500/160 x 13 | | | | Q: 1031 | |
| | | Calypso exact K2 DN10 | | | | nast: 5.1 | |
| | | REGULUX DN10 | | | | nast: 5 | |
| 522 | 20 | 1023 | | | 100 | 1023 | |
| | | KALOR 500/160 x 17 | | | | Q: 1344 | |
| | | Calypso exact K2 DN15 | | | | nast: 5.7 | |
| | | REGULUX DN15 | | | | nast: 5 | |
| 523 | 20 | 1174 | | | 100 | 1174 | |
| | | KALOR 500/160 x 15 | | | | Q: 1187 | |
| | | Calypso exact K2 DN15 | | | | nast: 5.8 | |
| | | REGULUX DN15 | | | | nast: 5 | |
| 524 | 20 | 680 | | | 100 | 680 | |
| | | KALOR 500/160 x 12 | | | | Q: 953 | |
| | | Calypso exact K2 DN10 | | | | nast: 5.3 | |
| | | REGULUX DN10 | | | | nast: 5 | |
| 525 | 20 | 680 | | | 100 | 680 | |
| | | KALOR 500/160 x 12 | | | | Q: 953 | |
| | | Calypso exact K2 DN10 | | | | nast: 5.3 | |
| | | REGULUX DN10 | | | | nast: 5 | |
| 526 | 20 | 676 | | | 100 | 676 | |
| | | KALOR 500/160 x 10 | | | | Q: 797 | |
| | | Calypso exact K2 DN10 | | | | nast: 4.7 | |
| | | REGULUX DN10 | | | | nast: 5 | |
| 527 | 20 | 717 | | | 100 | 717 | |
| | | KALOR 500/160 x 10 | | | | Q: 797 | |
| | | Calypso exact K2 DN10 | | | | nast: 5.0 | |
| | | REGULUX DN10 | | | | nast: 5 | |
| 528 | 20 | 717 | | | 100 | 717 | |
| | | KALOR 500/160 x 10 | | | | Q: 797 | |
| | | Calypso exact K2 DN10 | | | | nast: 4.7 | |
| | | REGULUX DN10 | | | | nast: 5 | |
| 529 | 20 | 785 | | | 100 | 785 | |
| | | KALOR 500/160 x 14 | | | | Q: 1109 | |
| | | Calypso exact K2 DN15 | | | | nast: 5.1 | |
| | | REGULUX DN10 | | | | nast: 5 | |

Místnosti s otopnými tělesy

| Označení | tepl. °C | Q ztr. W | Q zisk W | Q W | koef. % | Q rad. W | popis |
|----------|----------|-----------------------|----------|-----|---------|-----------|-------------|
| 5CH2 | 20 | 417 | | | 100 | 417 | |
| | | KALOR 500/160 x 12 | | | | Q: 953 | |
| | | Calypso exact K2 DN10 | | | | nast: 3.9 | |
| | | REGULUX DN10 | | | | nast: 4.8 | |
| 601 | 20 | 785 | | | 100 | 785 | NEPŘÍSTUPNO |
| | | KALOR 500/160 x 15 | | | | Q: 1187 | |
| | | Calypso exact K2 DN10 | | | | nast: 5.6 | |
| | | REGULUX DN10 | | | | nast: 5 | |
| 602 | 20 | 717 | | | 100 | 717 | NEPŘÍSTUPNO |
| | | KALOR 500/160 x 9 | | | | Q: 718 | |
| | | Calypso exact K2 DN10 | | | | nast: 5.4 | |
| | | REGULUX DN10 | | | | nast: 5 | |
| 603 | 20 | 717 | | | 100 | 717 | NEPŘÍSTUPNO |
| | | KALOR 500/160 x 9 | | | | Q: 718 | |
| | | Calypso exact K2 DN10 | | | | nast: 5.4 | |
| | | REGULUX DN10 | | | | nast: 5 | |
| 604 | 20 | 717 | | | 100 | 717 | NEPŘÍSTUPNO |
| | | KALOR 500/160 x 11 | | | | Q: 875 | |
| | | Calypso exact K2 DN10 | | | | nast: 5.4 | |
| | | REGULUX DN10 | | | | nast: 5 | |
| 605 | 20 | 717 | | | 100 | 717 | |
| | | KALOR 500/160 x 9 | | | | Q: 718 | |
| | | Calypso exact K2 DN10 | | | | nast: 5.4 | |
| | | REGULUX DN10 | | | | nast: 5 | |
| 606 | 20 | 676 | | | 100 | 676 | |
| | | KALOR 500/160 x 10 | | | | Q: 797 | |
| | | Calypso exact K2 DN10 | | | | nast: 5.5 | |
| | | REGULUX DN10 | | | | nast: 5 | |
| 607 | 20 | 680 | | | 100 | 680 | |
| | | KALOR 500/160 x 11 | | | | Q: 875 | |
| | | Calypso exact K2 DN10 | | | | nast: 5.7 | |
| | | REGULUX DN10 | | | | nast: 5 | |
| 608 | 20 | 680 | | | 100 | 680 | |
| | | KALOR 500/160 x 10 | | | | Q: 797 | |
| | | Calypso exact K2 DN10 | | | | nast: 3.6 | |
| | | REGULUX DN10 | | | | nast: 5 | |
| 609 | 20 | 1174 | | | 100 | 1174 | výměna OT |
| | | KORAD 22K-600 x 1200 | | | | Q: 1753 | |
| | | Calypso exact K2 DN15 | | | | nast: 5.9 | |
| | | REGULUX DN15 | | | | nast: 5 | |
| 610 | 20 | 1023 | | | 100 | 1023 | |
| | | KALOR 500/160 x 15 | | | | Q: 1187 | |
| | | Calypso exact K2 DN15 | | | | nast: 6.0 | |
| | | REGULUX DN15 | | | | nast: 5 | |

Místnosti s otopnými tělesy

| Označení | tepl. °C | Q ztr. W | Q zisk W | Q W | koef. % | Q rad. W | popis |
|----------|----------|-----------------------|----------|-----|---------|-----------|-------|
| 611 | 20 | 785 | | | 100 | 785 | |
| | | KALOR 500/160 x 12 | | | | Q: 953 | |
| | | Calypso exact K2 DN15 | | | | nast: 5.3 | |
| | | REGULUX DN10 | | | | nast: 5 | |
| 621 | 20 | 785 | | | 100 | 785 | |
| | | KALOR 500/160 x 13 | | | | Q: 1031 | |
| | | Calypso exact K2 DN10 | | | | nast: 5.2 | |
| | | REGULUX DN10 | | | | nast: 5 | |
| 622 | 20 | 1023 | | | 100 | 1023 | |
| | | KALOR 500/160 x 17 | | | | Q: 1344 | |
| | | Calypso exact K2 DN15 | | | | nast: 5.7 | |
| | | REGULUX DN15 | | | | nast: 5 | |
| 623 | 20 | 1174 | | | 100 | 1174 | |
| | | KALOR 500/160 x 15 | | | | Q: 1187 | |
| | | Calypso exact K2 DN15 | | | | nast: 5.8 | |
| | | REGULUX DN15 | | | | nast: 5 | |
| 624 | 20 | 680 | | | 100 | 680 | |
| | | KALOR 500/160 x 11 | | | | Q: 875 | |
| | | Calypso exact K2 DN10 | | | | nast: 5.7 | |
| | | REGULUX DN10 | | | | nast: 5 | |
| 625 | 20 | 680 | | | 100 | 680 | |
| | | KALOR 500/160 x 12 | | | | Q: 953 | |
| | | Calypso exact K2 DN10 | | | | nast: 5.7 | |
| | | REGULUX DN10 | | | | nast: 5 | |
| 626 | 20 | 676 | | | 100 | 676 | |
| | | KALOR 500/160 x 10 | | | | Q: 797 | |
| | | Calypso exact K2 DN10 | | | | nast: 5.2 | |
| | | REGULUX DN10 | | | | nast: 5 | |
| 627 | 20 | 717 | | | 100 | 717 | |
| | | KALOR 500/160 x 10 | | | | Q: 797 | |
| | | Calypso exact K2 DN10 | | | | nast: 5.4 | |
| | | REGULUX DN10 | | | | nast: 5 | |
| 628 | 20 | 717 | | | 100 | 717 | |
| | | KALOR 500/160 x 10 | | | | Q: 797 | |
| | | Calypso exact K2 DN10 | | | | nast: 5.2 | |
| | | REGULUX DN10 | | | | nast: 5 | |
| 629 | 20 | 785 | | | 100 | 785 | |
| | | KALOR 500/160 x 14 | | | | Q: 1109 | |
| | | Calypso exact K2 DN15 | | | | nast: 5.4 | |
| | | REGULUX DN15 | | | | nast: 5 | |
| 6CH1 | 20 | 417 | | | 100 | 417 | |
| | | KALOR 500/160 x 10 | | | | Q: 797 | |
| | | Calypso exact K2 DN10 | | | | nast: 3.6 | |
| | | REGULUX DN10 | | | | nast: 4.8 | |
| 6CH2 | 20 | 417 | | | 100 | 417 | |

Místnosti s otopnými tělesy

| Označení | tepl. °C | Q ztr. W | Q zisk W | Q W | koef. % | Q rad. W | popis |
|----------|----------|-----------------------|----------|-----|---------|-----------|-----------------------|
| | | KALOR 500/160 x 12 | | | | Q: 953 | |
| | | Calypso exact K2 DN10 | | | | nast: 3.8 | |
| | | REGULUX DN10 | | | | nast: 4.8 | |
| 701 | 20 | 1208 | | | 100 | 1208 | NEPŘÍSTUPNO |
| | | KALOR 500/160 x 16 | | | | Q: 1265 | |
| | | Calypso exact K2 DN15 | | | | nast: 8 | |
| | | REGULUX DN15 | | | | nast: 5 | |
| 702 | 20 | 1138 | | | 100 | 1138 | NEPŘÍSTUPNO výměna OT |
| | | KORAD 33K-600 x 800 | | | | Q: 1656 | |
| | | Calypso exact K2 DN15 | | | | nast: 8.0 | |
| | | REGULUX DN15 | | | | nast: 5 | |
| 703 | 20 | 1138 | | | 100 | 1138 | NEPŘÍSTUPNO výměna OT |
| | | KORAD 22K-600 x 1200 | | | | Q: 1753 | |
| | | Calypso exact K2 DN15 | | | | nast: 8.0 | |
| | | REGULUX DN15 | | | | nast: 5 | |
| 704 | 20 | 1138 | | | 100 | 1138 | NEPŘÍSTUPNO výměna OT |
| | | KORAD 22K-600 x 1200 | | | | Q: 1753 | |
| | | Calypso exact K2 DN15 | | | | nast: 8 | |
| | | REGULUX DN15 | | | | nast: 5 | |
| 705 | 20 | 1138 | | | 100 | 1138 | výměna OT |
| | | KORAD 22K-600 x 1200 | | | | Q: 1753 | |
| | | Calypso exact K2 DN15 | | | | nast: 8 | |
| | | REGULUX DN15 | | | | nast: 5 | |
| 706 | 20 | 1095 | | | 100 | 1095 | výměna OT |
| | | KORAD 33K-600 x 700 | | | | Q: 1449 | |
| | | Calypso exact K2 DN15 | | | | nast: 8 | |
| | | REGULUX DN15 | | | | nast: 5 | |
| 707 | 20 | 1032 | | | 100 | 1032 | výměna OT |
| | | KORAD 33K-600 x 800 | | | | Q: 1656 | |
| | | Calypso exact K2 DN15 | | | | nast: 7.5 | |
| | | REGULUX DN15 | | | | nast: 5 | |
| 708 | 20 | 1032 | | | 100 | 1032 | výměna OT |
| | | KORAD 33K-600 x 800 | | | | Q: 1656 | |
| | | Calypso exact K2 DN15 | | | | nast: 5.0 | |
| | | REGULUX DN15 | | | | nast: 5 | |
| 709 | 20 | 1608 | | | 100 | 1608 | výměna OT |
| | | KORAD 33K-600 x 1100 | | | | Q: 2278 | |
| | | Calypso exact K2 DN15 | | | | nast: 8 | |
| | | REGULUX DN15 | | | | nast: 5 | |
| 710 | 20 | 1386 | | | 100 | 1386 | výměna OT |
| | | KORAD 33K-600 x 900 | | | | Q: 1864 | |
| | | Calypso exact K2 DN15 | | | | nast: 8 | |
| | | REGULUX DN15 | | | | nast: 5 | |
| 711 | 20 | 1208 | | | 100 | 1208 | výměna OT |
| | | KORAD 33K-600 x 800 | | | | Q: 1656 | |






































































































Místnosti s otopnými tělesy

| Označení | tepl. °C | Q ztr. W | Q zisk W | Q W | koef. % | Q rad. W | popis |
|----------|----------|-----------------------|----------|-----|---------|-----------|-----------|
| | | Calypso exact K2 DN15 | | | | nast: 7.1 | |
| | | REGULUX DN15 | | | | nast: 5 | |
| 721 | 20 | 1208 | | | 100 | 1208 | výměna OT |
| | | KORAD 22K-600 x 1200 | | | | Q: 1753 | |
| | | Calypso exact K2 DN15 | | | | nast: 6.9 | |
| | | REGULUX DN15 | | | | nast: 5 | |
| 722 | 20 | 1386 | | | 100 | 1386 | |
| | | KALOR 500/160 x 18 | | | | Q: 1422 | |
| | | Calypso exact K2 DN15 | | | | nast: 7.2 | |
| | | REGULUX DN15 | | | | nast: 5 | |
| 723 | 20 | 1608 | | | 100 | 1608 | výměna OT |
| | | KORAD 33K-600 x 1100 | | | | Q: 2278 | |
| | | Calypso exact K2 DN15 | | | | nast: 8 | |
| | | REGULUX DN15 | | | | nast: 5 | |
| 724 | 20 | 1032 | | | 100 | 1032 | výměna OT |
| | | KORAD 33K-600 x 800 | | | | Q: 1656 | |
| | | Calypso exact K2 DN15 | | | | nast: 7.5 | |
| | | REGULUX DN15 | | | | nast: 5 | |
| 725 | 20 | 1032 | | | 100 | 1032 | výměna OT |
| | | KORAD 33K-600 x 800 | | | | Q: 1656 | |
| | | Calypso exact K2 DN15 | | | | nast: 7.5 | |
| | | REGULUX DN15 | | | | nast: 5 | |
| 726 | 20 | 1095 | | | 100 | 1095 | výměna OT |
| | | KORAD 33K-600 x 700 | | | | Q: 1449 | |
| | | Calypso exact K2 DN15 | | | | nast: 7.6 | |
| | | REGULUX DN15 | | | | nast: 5 | |
| 727 | 20 | 1138 | | | 100 | 1138 | výměna OT |
| | | KORAD 22K-600 x 1200 | | | | Q: 1753 | |
| | | Calypso exact K2 DN15 | | | | nast: 8 | |
| | | REGULUX DN15 | | | | nast: 5 | |
| 728 | 20 | 1138 | | | 100 | 1138 | výměna OT |
| | | KORAD 22K-600 x 1200 | | | | Q: 1753 | |
| | | Calypso exact K2 DN15 | | | | nast: 7.3 | |
| | | REGULUX DN15 | | | | nast: 5 | |
| 729 | 20 | 1208 | | | 100 | 1208 | |
| | | KALOR 500/160 x 18 | | | | Q: 1422 | |
| | | Calypso exact K2 DN15 | | | | nast: 8 | |
| | | REGULUX DN15 | | | | nast: 5 | |
| 7CH1 | 20 | 639 | | | 100 | 639 | |
| | | KALOR 500/160 x 11 | | | | Q: 875 | |
| | | Calypso exact K2 DN10 | | | | nast: 4.7 | |
| | | REGULUX DN10 | | | | nast: 5 | |
| 7CH2 | 20 | 639 | | | 100 | 639 | |
| | | KALOR 500/160 x 12 | | | | Q: 953 | |
| | | Calypso exact K2 DN15 | | | | nast: 5.0 | |

Místnosti s otopnými tělěsy

| Označení | tepl. °C | Q ztr. W | Q zisk W | Q W | koef. % | Q rad. W | popis |
|----------|----------|----------|----------|-----|---------|----------|-------|
| | REGULUX | DN15 | | | | nast: 5 | |








































































Ventily

| větev | místnost | Typ | DN [mm] | hm.tok kg/h | kv | nastavení | XP | dP Pa | dP+ Pa | w n |
|--|----------|------------------|---------|-------------|--------|---------------|----|-------|--------|-----|
|  S0 | | STAD | 50 | 5431.2 | 19.80 | 2.8 | | 7923 | | 0. |
|  S0 | | Butt. v. | 65 | 5431.2 | 230.00 | | | 59 | | |
|  S0 | | Butt. v. | 65 | 5431.2 | 230.00 | | | 57 | | |
|   | 1CH1 | Calypso exact K2 | 10 | 24.7 | 0.32 | 4.8 | | 634 | | |
|   | 2CH1 | Calypso exact K2 | 10 | 24.7 | 0.29 | 4.4 | | 740 | | |
|   | 3CH1 | Calypso exact K2 | 10 | 17.8 | 0.25 | 3.8 | | 549 | | |
|   | 4CH1 | Calypso exact K2 | 10 | 17.8 | 0.26 | 3.9 | | 500 | | |
|   | 6CH1 | Calypso exact K2 | 10 | 17.8 | 0.22 | 3.6 | | 684 | | |
|   | 7CH1 | Calypso exact K2 | 10 | 27.3 | 0.31 | 4.7 | | 811 | | |
|   | 1CH1 | REGULUX | 10 | 24.7 | 1.31 | 5 | | 37 | | |
|   | 2CH1 | REGULUX | 10 | 24.7 | 1.31 | 5 | | 37 | | |
|   | 3CH1 | REGULUX | 10 | 17.8 | 1.28 | 4.8 | | 20 | | |
|   | 4CH1 | REGULUX | 10 | 17.8 | 1.28 | 4.8 | | 20 | | |
|   | 6CH1 | REGULUX | 10 | 17.8 | 1.28 | 4.8 | | 20 | | |
|   | 7CH1 | REGULUX | 10 | 27.3 | 1.31 | 5 | | 45 | | |
|  S01 | | STAD | 15 | 130 | 0.50 | 1.9 | | 7029 | | 0. |
|  S01 | | STAP 10-60 | 20 | 130 | | dif.tlak 977 | | 181 | 7029+ | 0. |
|  S01 | | GLOBO-H 0600 | 15 | 130 | 6.00 | | | 48 | | |
|  S01 | | GLOBO-H 0600 | 15 | 130 | 6.00 | | | 49 | | |
|   | 108 | Calypso exact K2 | 15 | 43.6 | 0.32 | 4.9 | | 1932 | | |
|   | 109 | Calypso exact K2 | 15 | 60.5 | 0.51 | 6.3 | | 1475 | | |
|   | 208 | Calypso exact K2 | 15 | 39.9 | 0.28 | 4.3 | | 2108 | | |
|   | 209 | Calypso exact K2 | 15 | 63.5 | 0.54 | 6.6 | | 1463 | | |
|   | 308 | Calypso exact K2 | 10 | 29 | 0.21 | 3.5 | | 1972 | | |
|   | 309 | Calypso exact K2 | 15 | 50.1 | 0.41 | 5.6 | | 1560 | | |
|   | 408 | Calypso exact K2 | 10 | 29 | 0.22 | 3.6 | | 1893 | | |
|   | 409 | Calypso exact K2 | 15 | 50.1 | 0.41 | 5.6 | | 1586 | | |
|   | 508 | Calypso exact K2 | 10 | 29 | 0.22 | 3.6 | | 1913 | | |
|   | 509 | Calypso exact K2 | 10 | 50.1 | 0.44 | 5.8 | | 1338 | | |
|   | 608 | Calypso exact K2 | 10 | 29 | 0.22 | 3.6 | | 1766 | | |
|   | 609 | Calypso exact K2 | 15 | 50.1 | 0.45 | 5.9 | | 1307 | | |
|   | 708 | Calypso exact K2 | 15 | 44 | 0.34 | 5.0 | | 1805 | | |
|   | 709 | Calypso exact K2 | 15 | 68.6 | 0.67 | 8 | | 1105 | | |
|   | 108 | REGULUX | 15 | 43.6 | 1.31 | 5 | | 114 | | |
|   | 109 | REGULUX | 15 | 60.5 | 1.31 | 5 | | 220 | | |
|   | 208 | REGULUX | 15 | 39.9 | 1.31 | 5 | | 96 | | |
|   | 209 | REGULUX | 15 | 63.5 | 1.31 | 5 | | 242 | | |
|   | 308 | REGULUX | 10 | 29 | 1.31 | 5 | | 51 | | |
|   | 309 | REGULUX | 15 | 50.1 | 1.31 | 5 | | 151 | | |
|   | 408 | REGULUX | 10 | 29 | 1.31 | 5 | | 51 | | |
|   | 409 | REGULUX | 15 | 50.1 | 1.31 | 5 | | 151 | | |
|   | 508 | REGULUX | 10 | 29 | 1.31 | 5 | | 51 | | |
|   | 509 | REGULUX | 10 | 50.1 | 1.31 | 5 | | 151 | | |
|   | 608 | REGULUX | 10 | 29 | 1.31 | 5 | | 51 | | |
|   | 609 | REGULUX | 15 | 50.1 | 1.31 | 5 | | 151 | | |
|   | 708 | REGULUX | 15 | 44 | 1.31 | 5 | | 116 | | |
|   | 709 | REGULUX | 15 | 68.6 | 1.31 | 5 | | 283 | | |
|  S02 | | STAD | 20 | 636.7 | 3.31 | 2.7 | | 3900 | | 0. |
|  S02 | | STAP 10-60 | 25 | 636.7 | | dif.tlak 2864 | | 1380 | 3900+ | 0. |
|  S02 | | GLOBO-H 0600 | 20 | 636.7 | 14.00 | | | 218 | | |
|  S02 | | GLOBO-H 0600 | 20 | 636.7 | 14.00 | | | 213 | | |
|   | 210 | Calypso exact K2 | 15 | 54.9 | 0.61 | 7.2 | | 864 | | |
|   | 211 | Calypso exact K2 | 15 | 46.6 | 0.49 | 6.2 | | 952 | | |
|   | 310 | Calypso exact K2 | 15 | 43.7 | 0.45 | 5.9 | | 975 | | |
|   | 311 | Calypso exact K2 | 15 | 33.5 | 0.33 | 4.9 | | 1116 | | |
|   | 410 | Calypso exact K2 | 15 | 43.7 | 0.44 | 5.8 | | 1039 | | |

Ventily

| větev | místnost | Typ | DN [mm] | hm.tok kg/h | kv | nastavení | XP | dP Pa | dP+ Pa | w n |
|-------|----------|------------------|---------|-------------|-------|---------------|----|-------|--------|-----|
| ✂ | 411 | Calypso exact K2 | 10 | 33.5 | 0.35 | 5.2 | | 951 | | |
| ✂ | 510 | Calypso exact K2 | 15 | 43.7 | 0.47 | 6.0 | | 895 | | |
| ✂ | 511 | Calypso exact K2 | 10 | 33.5 | 0.36 | 5.2 | | 918 | | |
| ✂ | 610 | Calypso exact K2 | 15 | 43.7 | 0.47 | 6.0 | | 913 | | |
| ✂ | 611 | Calypso exact K2 | 15 | 33.5 | 0.38 | 5.3 | | 832 | | |
| ✂ | 710 | Calypso exact K2 | 15 | 59.2 | 0.67 | 8 | | 821 | | |
| ✂ | 711 | Calypso exact K2 | 15 | 51.6 | 0.60 | 7.1 | | 788 | | |
| ✂ | 210 | REGULUX | 15 | 54.9 | 1.31 | 5 | | 181 | | |
| ✂ | 211 | REGULUX | 15 | 46.6 | 1.31 | 5 | | 130 | | |
| ✂ | 310 | REGULUX | 15 | 43.7 | 1.31 | 5 | | 114 | | |
| ✂ | 311 | REGULUX | 10 | 33.5 | 1.31 | 5 | | 67 | | |
| ✂ | 410 | REGULUX | 15 | 43.7 | 1.31 | 5 | | 114 | | |
| ✂ | 411 | REGULUX | 10 | 33.5 | 1.31 | 5 | | 67 | | |
| ✂ | 510 | REGULUX | 15 | 43.7 | 1.31 | 5 | | 114 | | |
| ✂ | 511 | REGULUX | 10 | 33.5 | 1.31 | 5 | | 67 | | |
| ✂ | 610 | REGULUX | 15 | 43.7 | 1.31 | 5 | | 114 | | |
| ✂ | 611 | REGULUX | 10 | 33.5 | 1.31 | 5 | | 67 | | |
| ✂ | 710 | REGULUX | 15 | 59.2 | 1.31 | 5 | | 210 | | |
| ✂ | 711 | REGULUX | 15 | 51.6 | 1.31 | 5 | | 160 | | |
| ✂ S03 | | STAD | 20 | 520.8 | 3.09 | 2.6 | | 3000 | | 0. |
| ✂ S03 | | STAP 10-60 | 20 | 520.8 | | dif.tlak 2250 | | 2907 | 3000+ | 0. |
| ✂ S03 | | GLOBO-H 0600 | 20 | 520.8 | 14.00 | | | 146 | | |
| ✂ S03 | | GLOBO-H 0600 | 15 | 520.8 | 6.00 | | | 776 | | |
| ✂ | 106 | Calypso exact K2 | 15 | 42.6 | 0.50 | 6.2 | | 766 | | |
| ✂ | 206 | Calypso exact K2 | 10 | 28.9 | 0.30 | 4.5 | | 992 | | |
| ✂ | 306 | Calypso exact K2 | 10 | 28.9 | 0.34 | 5.0 | | 779 | | |
| ✂ | 406 | Calypso exact K2 | 10 | 28.9 | 0.36 | 5.2 | | 692 | | |
| ✂ | 506 | Calypso exact K2 | 10 | 28.9 | 0.35 | 5.2 | | 705 | | |
| ✂ | 606 | Calypso exact K2 | 10 | 28.9 | 0.40 | 5.5 | | 537 | | |
| ✂ | 706 | Calypso exact K2 | 15 | 46.7 | 0.67 | 8 | | 512 | | |
| ✂ | 106 | REGULUX | 15 | 42.6 | 1.31 | 5 | | 109 | | |
| ✂ | 206 | REGULUX | 10 | 28.9 | 1.31 | 5 | | 50 | | |
| ✂ | 306 | REGULUX | 10 | 28.9 | 1.31 | 5 | | 50 | | |
| ✂ | 406 | REGULUX | 10 | 28.9 | 1.31 | 5 | | 50 | | |
| ✂ | 506 | REGULUX | 10 | 28.9 | 1.31 | 5 | | 50 | | |
| ✂ | 606 | REGULUX | 10 | 28.9 | 1.31 | 5 | | 50 | | |
| ✂ | 706 | REGULUX | 15 | 46.7 | 1.31 | 5 | | 131 | | |
| ✂ S04 | | STAD | 15 | 233.6 | 0.96 | 2.6 | | 6235 | | 0. |
| ✂ S04 | | STAP 10-60 | 20 | 233.6 | | dif.tlak 1446 | | 585 | 6235+ | 0. |
| ✂ S04 | | GLOBO-H 0600 | 15 | 233.6 | 6.00 | | | 160 | | |
| ✂ S04 | | GLOBO-H 0600 | 15 | 233.6 | 6.00 | | | 156 | | |
| ✂ | 107 | Calypso exact K2 | 15 | 43.6 | 0.55 | 6.6 | | 672 | | |
| ✂ | 207 | Calypso exact K2 | 10 | 29 | 0.31 | 4.7 | | 909 | | |
| ✂ | 307 | Calypso exact K2 | 10 | 29 | 0.35 | 5.2 | | 705 | | |
| ✂ | 407 | Calypso exact K2 | 10 | 29 | 0.38 | 5.3 | | 626 | | |
| ✂ | 507 | Calypso exact K2 | 10 | 29 | 0.37 | 5.3 | | 646 | | |
| ✂ | 607 | Calypso exact K2 | 10 | 29 | 0.42 | 5.7 | | 500 | | |
| ✂ | 707 | Calypso exact K2 | 15 | 44 | 0.63 | 7.5 | | 516 | | |
| ✂ | 107 | REGULUX | 15 | 43.6 | 1.31 | 5 | | 114 | | |
| ✂ | 207 | REGULUX | 10 | 29 | 1.31 | 5 | | 51 | | |
| ✂ | 307 | REGULUX | 10 | 29 | 1.31 | 5 | | 51 | | |
| ✂ | 407 | REGULUX | 10 | 29 | 1.31 | 5 | | 51 | | |
| ✂ | 507 | REGULUX | 10 | 29 | 1.31 | 5 | | 51 | | |
| ✂ | 607 | REGULUX | 10 | 29 | 1.31 | 5 | | 51 | | |
| ✂ | 707 | REGULUX | 15 | 44 | 1.31 | 5 | | 116 | | |
| ✂ S05 | | STAD | 15 | 232.7 | 0.95 | 2.6 | | 6312 | | 0. |

Ventily

| větev | místnost | Typ | DN [mm] | hm.tok kg/h | kv | nastavení | XP | dP Pa | dP+ Pa | w n |
|---|----------|------------------|---------|-------------|------|-----------|------|-------|--------|-----|
|  S05 | | STAP 10-60 | 20 | 232.7 | | dif.tlak | 1495 | 580 | 6312+ | 0. |
|  S05 | | GLOBO-H 0600 | 15 | 232.7 | 6.00 | | | 158 | | |
|  S05 | | GLOBO-H 0600 | 15 | 232.7 | 6.00 | | | 155 | | |
|   | 101 | Calypso exact K2 | 10 | 10.5 | 0.11 | 2.4 | | 928 | | |
|   | 201 | Calypso exact K2 | 15 | 46.6 | 0.53 | 6.5 | | 824 | | |
|   | 301 | Calypso exact K2 | 10 | 33.5 | 0.35 | 5.1 | | 987 | | |
|   | 401 | Calypso exact K2 | 10 | 33.5 | 0.38 | 5.4 | | 819 | | |
|   | 501 | Calypso exact K2 | 10 | 33.5 | 0.39 | 5.4 | | 785 | | |
|   | 601 | Calypso exact K2 | 10 | 33.5 | 0.41 | 5.6 | | 700 | | |
|   | 701 | Calypso exact K2 | 15 | 51.6 | 0.67 | 8 | | 623 | | |
|   | 101 | REGULUX | 10 | 10.5 | 0.75 | 2.3 | | 20 | | |
|   | 201 | REGULUX | 15 | 46.6 | 1.31 | 5 | | 130 | | |
|   | 301 | REGULUX | 10 | 33.5 | 1.31 | 5 | | 67 | | |
|   | 401 | REGULUX | 10 | 33.5 | 1.31 | 5 | | 67 | | |
|   | 501 | REGULUX | 10 | 33.5 | 1.31 | 5 | | 67 | | |
|   | 601 | REGULUX | 10 | 33.5 | 1.31 | 5 | | 67 | | |
|   | 701 | REGULUX | 15 | 51.6 | 1.31 | 5 | | 160 | | |
|  S06 | | STAD | 15 | 242.6 | 1.01 | 2.6 | | 6112 | | 0. |
|  S06 | | STAP 10-60 | 20 | 242.6 | | dif.tlak | 1633 | 631 | 6112+ | 0. |
|  S06 | | GLOBO-H 0600 | 15 | 242.6 | 6.00 | | | 168 | | |
|  S06 | | GLOBO-H 0600 | 15 | 242.6 | 6.00 | | | 172 | | |
|   | 202 | Calypso exact K2 | 15 | 43.6 | 0.42 | 5.6 | | 1148 | | |
|   | 203 | Calypso exact K2 | 15 | 43.6 | 0.42 | 5.6 | | 1148 | | |
|   | 302 | Calypso exact K2 | 10 | 30.6 | 0.31 | 4.8 | | 998 | | |
|   | 303 | Calypso exact K2 | 10 | 30.6 | 0.31 | 4.8 | | 998 | | |
|   | 402 | Calypso exact K2 | 10 | 30.6 | 0.33 | 5.0 | | 899 | | |
|   | 403 | Calypso exact K2 | 10 | 30.6 | 0.33 | 5.0 | | 899 | | |
|   | 502 | Calypso exact K2 | 10 | 30.6 | 0.33 | 5.0 | | 906 | | |
|   | 503 | Calypso exact K2 | 10 | 30.6 | 0.33 | 5.0 | | 906 | | |
|   | 602 | Calypso exact K2 | 10 | 30.6 | 0.38 | 5.4 | | 679 | | |
|   | 603 | Calypso exact K2 | 10 | 30.6 | 0.38 | 5.4 | | 679 | | |
|   | 702 | Calypso exact K2 | 15 | 48.6 | 0.67 | 8.0 | | 554 | | |
|   | 703 | Calypso exact K2 | 15 | 48.6 | 0.67 | 8.0 | | 555 | | |
|   | 202 | REGULUX | 15 | 43.6 | 1.31 | 5 | | 114 | | |
|   | 203 | REGULUX | 15 | 43.6 | 1.31 | 5 | | 114 | | |
|   | 302 | REGULUX | 10 | 30.6 | 1.31 | 5 | | 56 | | |
|   | 303 | REGULUX | 10 | 30.6 | 1.31 | 5 | | 56 | | |
|   | 402 | REGULUX | 10 | 30.6 | 1.31 | 5 | | 56 | | |
|   | 403 | REGULUX | 10 | 30.6 | 1.31 | 5 | | 56 | | |
| | 502 | REGULUX | 10 | 30.6 | 1.31 | 5 | | 56 | | |
| | 503 | REGULUX | 10 | 30.6 | 1.31 | 5 | | 56 | | |
| | 602 | REGULUX | 10 | 30.6 | 1.31 | 5 | | 56 | | |
| | 603 | REGULUX | 10 | 30.6 | 1.31 | 5 | | 56 | | |
| | 702 | REGULUX | 15 | 48.6 | 1.31 | 5 | | 142 | | |
| | 703 | REGULUX | 15 | 48.6 | 1.31 | 5 | | 142 | | |
| S07 | | STAD | 15 | 429.1 | 2.47 | 4.0 | | 3186 | | 0. |
| S07 | | STAP 10-60 | 20 | 429.1 | | dif.tlak | 2918 | 1973 | 3186+ | 0. |
| S07 | | GLOBO-H 0600 | 15 | 429.1 | 6.00 | | | 538 | | |
| S07 | | GLOBO-H 0600 | 15 | 429.1 | 6.00 | | | 527 | | |
| | 105 | Calypso exact K2 | 15 | 43.6 | 0.44 | 5.8 | | 1049 | | |
| | 204 | Calypso exact K2 | 15 | 43.6 | 0.42 | 5.6 | | 1146 | | |
| | 205 | Calypso exact K2 | 10 | 30.6 | 0.28 | 4.3 | | 1233 | | |
| | 304 | Calypso exact K2 | 10 | 30.6 | 0.31 | 4.8 | | 996 | | |
| | 305 | Calypso exact K2 | 10 | 30.6 | 0.31 | 4.8 | | 996 | | |
| | 404 | Calypso exact K2 | 10 | 30.6 | 0.33 | 5.0 | | 897 | | |
| | 405 | Calypso exact K2 | 10 | 30.6 | 0.33 | 5.0 | | 897 | | |

Ventily

| větev | místnost | Typ | DN [mm] | hm.tok kg/h | kv | nastavení | XP | dP Pa | dP+ Pa | w n |
|-------|----------|------------------|---------|-------------|-------|---------------|----|-------|--------|-----|
| ☐ | 504 | Calypso exact K2 | 10 | 30.6 | 0.33 | 5.0 | | 904 | | |
| ☐ | 505 | Calypso exact K2 | 10 | 30.6 | 0.33 | 5.0 | | 904 | | |
| ☐ | 604 | Calypso exact K2 | 10 | 30.6 | 0.38 | 5.4 | | 677 | | |
| ☐ | 605 | Calypso exact K2 | 10 | 30.6 | 0.38 | 5.4 | | 678 | | |
| ☐ | 704 | Calypso exact K2 | 15 | 48.6 | 0.67 | 8 | | 553 | | |
| ☐ | 705 | Calypso exact K2 | 15 | 48.6 | 0.67 | 8 | | 553 | | |
| ≡ | 105 | REGULUX | 15 | 43.6 | 1.31 | 5 | | 114 | | |
| ≡ | 204 | REGULUX | 15 | 43.6 | 1.31 | 5 | | 114 | | |
| ≡ | 205 | REGULUX | 10 | 30.6 | 1.31 | 5 | | 56 | | |
| ≡ | 304 | REGULUX | 10 | 30.6 | 1.31 | 5 | | 56 | | |
| ≡ | 305 | REGULUX | 10 | 30.6 | 1.31 | 5 | | 56 | | |
| ≡ | 404 | REGULUX | 10 | 30.6 | 1.31 | 5 | | 56 | | |
| ≡ | 405 | REGULUX | 10 | 30.6 | 1.31 | 5 | | 56 | | |
| ≡ | 504 | REGULUX | 10 | 30.6 | 1.31 | 5 | | 56 | | |
| ≡ | 505 | REGULUX | 10 | 30.6 | 1.31 | 5 | | 56 | | |
| ≡ | 604 | REGULUX | 10 | 30.6 | 1.31 | 5 | | 56 | | |
| ≡ | 605 | REGULUX | 10 | 30.6 | 1.31 | 5 | | 56 | | |
| ≡ | 704 | REGULUX | 15 | 48.6 | 1.31 | 5 | | 142 | | |
| ≡ | 705 | REGULUX | 15 | 48.6 | 1.31 | 5 | | 142 | | |
| ☐ S08 | | STAD | 20 | 459.7 | 2.52 | 2.3 | | 3512 | | 0. |
| ☐ S08 | | STAP 10-60 | 20 | 459.7 | | dif.tlak 2336 | | 2265 | 3512+ | 0. |
| ☐ S08 | | GLOBO-H 0600 | 20 | 459.7 | 14.00 | | | 114 | | |
| ☐ S08 | | GLOBO-H 0600 | 15 | 459.7 | 6.00 | | | 605 | | |
| ☐ | 126 | Calypso exact K2 | 15 | 43.6 | 0.47 | 6.0 | | 909 | | |
| ☐ | 127 | Calypso exact K2 | 15 | 43.6 | 0.47 | 6.0 | | 906 | | |
| ☐ | 226 | Calypso exact K2 | 10 | 28.9 | 0.27 | 4.1 | | 1175 | | |
| ☐ | 227 | Calypso exact K2 | 15 | 43.6 | 0.43 | 5.7 | | 1080 | | |
| ☐ | 326 | Calypso exact K2 | 10 | 28.9 | 0.30 | 4.6 | | 960 | | |
| ☐ | 327 | Calypso exact K2 | 10 | 30.6 | 0.32 | 4.9 | | 952 | | |
| ☐ | 426 | Calypso exact K2 | 10 | 28.9 | 0.32 | 4.8 | | 874 | | |
| ☐ | 427 | Calypso exact K2 | 10 | 30.6 | 0.34 | 5.1 | | 866 | | |
| ☐ | 526 | Calypso exact K2 | 10 | 28.9 | 0.31 | 4.7 | | 889 | | |
| ☐ | 527 | Calypso exact K2 | 10 | 30.6 | 0.33 | 5.0 | | 881 | | |
| ☐ | 626 | Calypso exact K2 | 10 | 28.9 | 0.36 | 5.2 | | 680 | | |
| ☐ | 627 | Calypso exact K2 | 10 | 30.6 | 0.38 | 5.4 | | 672 | | |
| ☐ | 726 | Calypso exact K2 | 15 | 46.7 | 0.63 | 7.6 | | 571 | | |
| ☐ | 727 | Calypso exact K2 | 15 | 48.6 | 0.67 | 8 | | 553 | | |
| ≡ | 126 | REGULUX | 15 | 43.6 | 1.31 | 5 | | 114 | | |
| ≡ | 127 | REGULUX | 15 | 43.6 | 1.31 | 5 | | 114 | | |
| ≡ | 226 | REGULUX | 10 | 28.9 | 1.31 | 5 | | 50 | | |
| ≡ | 227 | REGULUX | 15 | 43.6 | 1.31 | 5 | | 114 | | |
| ≡ | 326 | REGULUX | 10 | 28.9 | 1.31 | 5 | | 50 | | |
| ≡ | 327 | REGULUX | 10 | 30.6 | 1.31 | 5 | | 56 | | |
| ≡ | 426 | REGULUX | 10 | 28.9 | 1.31 | 5 | | 50 | | |
| ≡ | 427 | REGULUX | 10 | 30.6 | 1.31 | 5 | | 56 | | |
| ≡ | 526 | REGULUX | 10 | 28.9 | 1.31 | 5 | | 50 | | |
| ≡ | 527 | REGULUX | 10 | 30.6 | 1.31 | 5 | | 56 | | |
| ≡ | 626 | REGULUX | 10 | 28.9 | 1.31 | 5 | | 50 | | |
| ≡ | 627 | REGULUX | 10 | 30.6 | 1.31 | 5 | | 56 | | |
| ≡ | 726 | REGULUX | 15 | 46.7 | 1.31 | 5 | | 131 | | |
| ≡ | 727 | REGULUX | 15 | 48.6 | 1.31 | 5 | | 142 | | |
| ☐ S09 | | STAD | 20 | 492.7 | 2.76 | 2.5 | | 3355 | | 0. |
| ☐ S09 | | STAP 10-60 | 20 | 492.7 | | dif.tlak 2263 | | 2602 | 3355+ | 0. |
| ☐ S09 | | GLOBO-H 0600 | 15 | 492.7 | 6.00 | | | 694 | | |
| ☐ S09 | | GLOBO-H 0600 | 20 | 492.7 | 14.00 | | | 130 | | |
| ☐ | 129 | Calypso exact K2 | 10 | 10.5 | 0.09 | 2.0 | | 1483 | | |




















Ventily

| | větev | místnost | Typ | DN [mm] | hm.tok kg/h | kv | nastavení | XP | dP Pa | dP+ Pa | w n |
|---|-------|----------|------------------|---------|-------------|-------|---------------|----|-------|--------|-----|
| □ | | 228 | Calypso exact K2 | 15 | 43.6 | 0.38 | 5.4 | | 1354 | | |
| □ | | 229 | Calypso exact K2 | 15 | 46.6 | 0.41 | 5.6 | | 1332 | | |
| □ | | 328 | Calypso exact K2 | 10 | 30.6 | 0.29 | 4.4 | | 1170 | | |
| □ | | 329 | Calypso exact K2 | 15 | 33.5 | 0.32 | 4.8 | | 1154 | | |
| □ | | 428 | Calypso exact K2 | 10 | 30.6 | 0.31 | 4.6 | | 1047 | | |
| □ | | 429 | Calypso exact K2 | 15 | 33.5 | 0.34 | 5.1 | | 1032 | | |
| □ | | 528 | Calypso exact K2 | 10 | 30.6 | 0.31 | 4.7 | | 1041 | | |
| □ | | 529 | Calypso exact K2 | 15 | 33.5 | 0.34 | 5.1 | | 1025 | | |
| □ | | 628 | Calypso exact K2 | 10 | 30.6 | 0.35 | 5.2 | | 784 | | |
| □ | | 629 | Calypso exact K2 | 15 | 33.5 | 0.39 | 5.4 | | 769 | | |
| □ | | 728 | Calypso exact K2 | 15 | 48.6 | 0.62 | 7.3 | | 651 | | |
| □ | | 729 | Calypso exact K2 | 15 | 51.6 | 0.67 | 8 | | 623 | | |
| + | | 129 | REGULUX | 10 | 10.5 | 0.75 | 2.3 | | 20 | | |
| + | | 228 | REGULUX | 15 | 43.6 | 1.31 | 5 | | 114 | | |
| + | | 229 | REGULUX | 15 | 46.6 | 1.31 | 5 | | 130 | | |
| + | | 328 | REGULUX | 10 | 30.6 | 1.31 | 5 | | 56 | | |
| + | | 329 | REGULUX | 10 | 33.5 | 1.31 | 5 | | 67 | | |
| + | | 428 | REGULUX | 10 | 30.6 | 1.31 | 5 | | 56 | | |
| + | | 429 | REGULUX | 10 | 33.5 | 1.31 | 5 | | 67 | | |
| + | | 528 | REGULUX | 10 | 30.6 | 1.31 | 5 | | 56 | | |
| + | | 529 | REGULUX | 10 | 33.5 | 1.31 | 5 | | 67 | | |
| + | | 628 | REGULUX | 10 | 30.6 | 1.31 | 5 | | 56 | | |
| + | | 629 | REGULUX | 15 | 33.5 | 1.31 | 5 | | 67 | | |
| + | | 728 | REGULUX | 15 | 48.6 | 1.31 | 5 | | 142 | | |
| + | | 729 | REGULUX | 15 | 51.6 | 1.31 | 5 | | 160 | | |
| □ | S10 | | STAD | 20 | 457.2 | 2.53 | 2.3 | | 3444 | | 0. |
| □ | S10 | | STAP 10-60 | 20 | 457.2 | | dif.tlak 2630 | | 2240 | 3444+ | 0. |
| □ | S10 | | GLOBO-H 0600 | 20 | 457.2 | 14.00 | | | 112 | | |
| □ | S10 | | GLOBO-H 0600 | 15 | 457.2 | 6.00 | | | 598 | | |
| □ | | 125 | Calypso exact K2 | 15 | 42.6 | 0.54 | 6.6 | | 662 | | |
| □ | | 225 | Calypso exact K2 | 10 | 29 | 0.31 | 4.7 | | 909 | | |
| □ | | 325 | Calypso exact K2 | 10 | 29 | 0.35 | 5.2 | | 705 | | |
| □ | | 425 | Calypso exact K2 | 10 | 29 | 0.38 | 5.3 | | 626 | | |
| □ | | 525 | Calypso exact K2 | 10 | 29 | 0.37 | 5.3 | | 646 | | |
| □ | | 625 | Calypso exact K2 | 10 | 29 | 0.42 | 5.7 | | 500 | | |
| □ | | 725 | Calypso exact K2 | 15 | 44 | 0.63 | 7.5 | | 516 | | |
| + | | 125 | REGULUX | 15 | 42.6 | 1.31 | 5 | | 109 | | |
| + | | 225 | REGULUX | 10 | 29 | 1.31 | 5 | | 51 | | |
| + | | 325 | REGULUX | 10 | 29 | 1.31 | 5 | | 51 | | |
| + | | 425 | REGULUX | 10 | 29 | 1.31 | 5 | | 51 | | |
| + | | 525 | REGULUX | 10 | 29 | 1.31 | 5 | | 51 | | |
| + | | 625 | REGULUX | 10 | 29 | 1.31 | 5 | | 51 | | |
| + | | 725 | REGULUX | 15 | 44 | 1.31 | 5 | | 116 | | |
| □ | S11 | | STAD | 15 | 231.8 | 0.94 | 2.6 | | 6366 | | 0. |
| □ | S11 | | STAP 10-60 | 20 | 231.8 | | dif.tlak 1491 | | 576 | 6366+ | 0. |
| □ | S11 | | GLOBO-H 0600 | 15 | 231.8 | 6.00 | | | 154 | | |
| □ | S11 | | GLOBO-H 0600 | 15 | 231.8 | 6.00 | | | 157 | | |
| □ | | 124 | Calypso exact K2 | 15 | 43.6 | 0.55 | 6.7 | | 650 | | |
| □ | | 224 | Calypso exact K2 | 10 | 29 | 0.31 | 4.7 | | 909 | | |
| □ | | 324 | Calypso exact K2 | 10 | 29 | 0.35 | 5.2 | | 705 | | |
| □ | | 424 | Calypso exact K2 | 10 | 29 | 0.38 | 5.3 | | 626 | | |
| □ | | 524 | Calypso exact K2 | 10 | 29 | 0.37 | 5.3 | | 646 | | |
| □ | | 624 | Calypso exact K2 | 10 | 29 | 0.42 | 5.7 | | 500 | | |
| □ | | 724 | Calypso exact K2 | 15 | 44 | 0.63 | 7.5 | | 516 | | |
| + | | 124 | REGULUX | 15 | 43.6 | 1.31 | 5 | | 114 | | |
| + | | 224 | REGULUX | 10 | 29 | 1.31 | 5 | | 51 | | |

Ventily

| větev | místnost | Typ | DN [mm] | hm.tok kg/h | kv | nastavení | XP | dP Pa | dP+ Pa | w n |
|-------|----------|------------------|---------|-------------|-------|--------------|----|-------|--------|-----|
| ## | 324 | REGULUX | 10 | 29 | 1.31 | 5 | | 51 | | |
| ## | 424 | REGULUX | 10 | 29 | 1.31 | 5 | | 51 | | |
| ## | 524 | REGULUX | 10 | 29 | 1.31 | 5 | | 51 | | |
| ## | 624 | REGULUX | 10 | 29 | 1.31 | 5 | | 51 | | |
| ## | 724 | REGULUX | 15 | 44 | 1.31 | 5 | | 116 | | |
| S12 | | STAD | 15 | 232.7 | 0.97 | 2.6 | | 6077 | | 0. |
| S12 | | STAP 10-60 | 20 | 232.7 | | dif.tlak1676 | | 580 | 6077+ | 0. |
| S12 | | GLOBO-H 0600 | 15 | 232.7 | 6.00 | | | 155 | | |
| S12 | | GLOBO-H 0600 | 15 | 232.7 | 6.00 | | | 158 | | |
| ## | 121 | Calypso exact K2 | 15 | 47.5 | 0.52 | 6.4 | | 886 | | |
| ## | 122 | Calypso exact K2 | 15 | 60.5 | 0.67 | 8 | | 858 | | |
| ## | 221 | Calypso exact K2 | 10 | 46.6 | 0.47 | 6.0 | | 1036 | | |
| ## | 222 | Calypso exact K2 | 15 | 54.9 | 0.53 | 6.5 | | 1109 | | |
| ## | 321 | Calypso exact K2 | 10 | 33.5 | 0.31 | 4.7 | | 1199 | | |
| ## | 322 | Calypso exact K2 | 15 | 43.7 | 0.41 | 5.6 | | 1191 | | |
| ## | 421 | Calypso exact K2 | 10 | 33.5 | 0.34 | 5.1 | | 1031 | | |
| ## | 422 | Calypso exact K2 | 15 | 43.7 | 0.40 | 5.5 | | 1255 | | |
| ## | 521 | Calypso exact K2 | 10 | 33.5 | 0.34 | 5.1 | | 997 | | |
| ## | 522 | Calypso exact K2 | 15 | 43.7 | 0.42 | 5.7 | | 1111 | | |
| ## | 621 | Calypso exact K2 | 10 | 33.5 | 0.36 | 5.2 | | 911 | | |
| ## | 622 | Calypso exact K2 | 15 | 43.7 | 0.42 | 5.7 | | 1129 | | |
| ## | 721 | Calypso exact K2 | 15 | 51.6 | 0.58 | 6.9 | | 831 | | |
| ## | 722 | Calypso exact K2 | 15 | 59.2 | 0.60 | 7.2 | | 1010 | | |
| ## | 121 | REGULUX | 15 | 47.5 | 1.31 | 5 | | 135 | | |
| ## | 122 | REGULUX | 15 | 60.5 | 1.31 | 5 | | 220 | | |
| ## | 221 | REGULUX | 10 | 46.6 | 1.31 | 5 | | 130 | | |
| ## | 222 | REGULUX | 15 | 54.9 | 1.31 | 5 | | 181 | | |
| ## | 321 | REGULUX | 10 | 33.5 | 1.31 | 5 | | 67 | | |
| ## | 322 | REGULUX | 15 | 43.7 | 1.31 | 5 | | 114 | | |
| ## | 421 | REGULUX | 10 | 33.5 | 1.31 | 5 | | 67 | | |
| ## | 422 | REGULUX | 15 | 43.7 | 1.31 | 5 | | 114 | | |
| ## | 521 | REGULUX | 10 | 33.5 | 1.31 | 5 | | 67 | | |
| ## | 522 | REGULUX | 15 | 43.7 | 1.31 | 5 | | 114 | | |
| ## | 621 | REGULUX | 10 | 33.5 | 1.31 | 5 | | 67 | | |
| ## | 622 | REGULUX | 15 | 43.7 | 1.31 | 5 | | 114 | | |
| ## | 721 | REGULUX | 15 | 51.6 | 1.31 | 5 | | 160 | | |
| ## | 722 | REGULUX | 15 | 59.2 | 1.31 | 5 | | 210 | | |
| S13 | | STAD | 20 | 628.8 | 2.93 | 2.6 | | 4861 | | 0. |
| S13 | | STAP 10-60 | 25 | 628.8 | | dif.tlak1996 | | 1346 | 4861+ | 0. |
| S13 | | GLOBO-H 0600 | 20 | 628.8 | 14.00 | | | 212 | | |
| S13 | | GLOBO-H 0600 | 20 | 628.8 | 14.00 | | | 208 | | |
| ## | 123 | Calypso exact K2 | 15 | 60.5 | 0.51 | 6.4 | | 1461 | | |
| ## | 223 | Calypso exact K2 | 15 | 50.1 | 0.40 | 5.5 | | 1663 | | |
| ## | 323 | Calypso exact K2 | 15 | 50.1 | 0.40 | 5.5 | | 1614 | | |
| ## | 423 | Calypso exact K2 | 15 | 50.1 | 0.40 | 5.5 | | 1640 | | |
| ## | 523 | Calypso exact K2 | 15 | 50.1 | 0.44 | 5.8 | | 1396 | | |
| ## | 623 | Calypso exact K2 | 15 | 50.1 | 0.44 | 5.8 | | 1362 | | |
| ## | 723 | Calypso exact K2 | 15 | 68.6 | 0.67 | 8 | | 1105 | | |
| ## | 123 | REGULUX | 15 | 60.5 | 1.31 | 5 | | 220 | | |
| ## | 223 | REGULUX | 15 | 50.1 | 1.31 | 5 | | 151 | | |
| ## | 323 | REGULUX | 15 | 50.1 | 1.31 | 5 | | 151 | | |
| ## | 423 | REGULUX | 15 | 50.1 | 1.31 | 5 | | 151 | | |
| ## | 523 | REGULUX | 15 | 50.1 | 1.31 | 5 | | 151 | | |
| ## | 623 | REGULUX | 15 | 50.1 | 1.31 | 5 | | 151 | | |
| ## | 723 | REGULUX | 15 | 68.6 | 1.31 | 5 | | 283 | | |
| S15 | | STAD | 15 | 379.6 | 2.12 | 3.6 | | 3363 | | 0. |

Ventily

| | větev | místnost | Typ | DN [mm] | hm.tok kg/h | kv | nastavení | XP | dP Pa | dP+ Pa | w n |
|--|-------|----------|------------------|---------|-------------|------|-----------|------|-------|--------|-----|
|  | S15 | | STAP 10-60 | 20 | 379.6 | | dif.tlak | 3267 | 1545 | 3363+ | 0. |
|  | S15 | | GLOBO-H 0600 | 15 | 379.6 | 6.00 | | | 412 | | |
|  | S15 | | GLOBO-H 0600 | 15 | 379.6 | 6.00 | | | 421 | | |
|  | | 2CH2 | Calypso exact K2 | 10 | 24.7 | 0.30 | 4.5 | | 709 | | |
|  | | 3CH2 | Calypso exact K2 | 10 | 17.8 | 0.21 | 3.5 | | 763 | | |
|  | | 4CH2 | Calypso exact K2 | 10 | 17.8 | 0.25 | 3.8 | | 549 | | |
|  | | 5CH2 | Calypso exact K2 | 10 | 17.8 | 0.26 | 3.9 | | 500 | | |
|  | | 6CH2 | Calypso exact K2 | 10 | 17.8 | 0.24 | 3.8 | | 589 | | |
|  | | 7CH2 | Calypso exact K2 | 15 | 27.3 | 0.33 | 5.0 | | 716 | | |
|  | | 2CH2 | REGULUX | 10 | 24.7 | 1.31 | 5 | | 37 | | |
|  | | 3CH2 | REGULUX | 10 | 17.8 | 1.28 | 4.8 | | 20 | | |
|  | | 4CH2 | REGULUX | 10 | 17.8 | 1.28 | 4.8 | | 20 | | |
|  | | 5CH2 | REGULUX | 10 | 17.8 | 1.28 | 4.8 | | 20 | | |
|  | | 6CH2 | REGULUX | 10 | 17.8 | 1.28 | 4.8 | | 20 | | |
|  | | 7CH2 | REGULUX | 15 | 27.3 | 1.31 | 5 | | 45 | | |
|  | S16 | | STAD | 15 | 123.1 | 0.47 | 1.8 | | 7285 | | 0. |
|  | S16 | | STAP 10-60 | 20 | 123.1 | | dif.tlak | 872 | 162 | 7285+ | 0. |
|  | S16 | | GLOBO-H 0600 | 15 | 123.1 | 6.00 | | | 44 | | |
|  | S16 | | GLOBO-H 0600 | 15 | 123.1 | 6.00 | | | 43 | | |